

Zaključak komisije je glasio da se urbanistički projekat, nakon korekcije prema izveštaju sa stručne kontrole i provere u sekretarijatu, može prihvatiti.

**URBANISTIČKI PROJEKAT za izgradnju: Objekat 1 – Proizvodni objekat Pr, Objekat 2 – Poslovno – skladišni objekat Pr+2, Objekat 3 – Vagarska kućica Pr i Objekat 4 – Vaga, na kat. parceli top. br. 18147 K.O Pančevo, investitora DOO „HIPRA“ Pančevo.**

**Odgovor na primedbe Komisije:**

**Primedba br. 1**

Nedostaje PM za invalide

**Odgovor na primedbu br. 1**

Kako je za poslovne objekte potrebno obezbediti parking mesta za vozila sa invaliditetom i to najmanje 5% od ukupnog broja, ali ne manje od jednog parking mesta, projektovano je i obezbeđeno 5PM za osobe sa invaliditetom, dimenzija 3.7m x 5.0m.

**Primedba br. 2**

Opisati u tekstu i prikazati u grafičkom prilogu odvođenje atmosferske vode

**Odgovor na primedbu br. 2**

U tehničkom opisu Idejnog rešenja, u poglavlju atmosferska kanalizacija u pasusu ADS STORMTECH retenzioni sistemi opisan način odvođenja atmosferske vode i priložen primer ugradnje stormtech komora.

Odgovorni urbanista:

Nataša Đ. Mitreski, dipl. inž. arh.

Broj licence:

200 0809 05

Pečat:

Potpis:



Glavni projektant:

Biljana R. Jeremić Zlatojević, dipl.inž.arh.

Broj licence:

300 L838 12

Lični pečat:

Potpis:

