

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка техничке документације – за легализацију објеката, бр. XI-13-404-114/2016

Наручилац је дана 21.06.2016. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка техничке документације – за легализацију објеката, бр. XI-13-404-114/2016, које гласи:

„Везано за објављену конкурсну документацију јавне набавке мале вредности по предмету из наслова молимо вас за додатне одговоре и објашњења како следи :

1.Изменом конкурсне документације од 10.06.2016 год. као додатни услов кадровског капацитета од потенцијалних понуђача се тражи да у радном односу имају најмање два радника- одговорних пројектаната између осталог и дипл.маш.инж. са лиценцом бр.332. (одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике)

С обзиром да за обезбеђење унутрашњих пројектних параметара (температуре и влажности ваздуха) у објекту затвореног пливачког базена су неопходне термотехничке инсталације грејања и вентилације мишљења смо да је за израду предметне техничке документације неопходан дипломирани инжењер машинства са лиценцом бр. 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике. Ову област не покрива дипломирани инжењер машинства са лиценцом бр. 332.

Дипломирани инжењер машинства са лиценцом бр. 330 покрива и област инсталација и система за обраду и снабдевања питком водом, индустријском водом и инсталација и система за обраду комуналних и технолошких отпадних вода као и пројекте инсталација и уградњу опреме за заштиту животне средине.

2. Молимо вас да доставите податак о оријентационој години изградње и пуштању објеката у функцију и да ли наручилац посла поседује и коју врсту инвестиционо-техничке документације изградње и евентуалне доградње објеката.

3. Молимо вас да објавите податак о бруто или нето површини објекта затвореног пливачког базена. Исти податак је неопходан ради прецизнијег сагледавања обима посла што битно утиче на висину цене за израду предметне документације.“

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:

1. Наручилац сматра да је питање потенцијалног понуђача основано, те стога сачињава Измену конкурсне документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.pancevo.rs

2. Година изградње објекта је 1982. година.

3. Како је наведено у Техничкој спецификацији конкурсне документације Наручиоца:

„затворени пливачки базен габаритних је димнзија 17 м x 25 м,
-базен за обуку је димензија 6м x 12,50 м са пратећим функцијама“

КОМИСИЈА:

Вера Коцић, дипл. инжењер архитектуре, стручно лице

Невен Голубовић, дипл. инж. Архитектуре, стручно лице

Наташа Рајков, дипл. економиста, службеник за јавне набавке