

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-168/2017
Датум: 18.08.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације за за отворени поступак јавне набавке радова -Наставак изградње фекалне канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву, Бр. XI-13-404-168/2017

Наручилац је дана 16.08.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке радова -Наставак изградње фекалне канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву, Бр. XI-13-404-168/2017, које гласи:
„1.„На страни 53/72 у позицији 7.1 стоји:
-Набавка, транспорт и монтажа цеви за кућне прикључке на монтирани цевовод. Кућни прикључци на цев састоје се од косе рачве ДН 400/160, ПВЦ лука ДН 160/45°, ПВЦ цеви ДН 160 2 м и чепа ДН 160.-

Будући да је главни цевовод ДН 250 тражене рачве за прикључење би морале бити истог пречника, односно 250/160. Исти случај је и на страни 56/72 позиција 7.1 и на страни 59/72 позиција 7.1“

Наручилац, у складу чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

Да, косе рачве требају бити истог пречника односно ДН 250/160.

О б р а з л о ж е њ е: очигледно је дошло до грешке у сачињавању техничке спецификације па ће наручилац објавити исправку дела техничке спецификације и дела у структури цена, односно странице 13/72,18/72, 53/72 и 56/72.

Комисија по Решењу бр. XI-13-404-168/2017