

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-182/2017
Датум: 29.09.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова– Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац, Бр. XI-13-404-182/2017

Наручилац је дана 28.09.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова– Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац, Бр. XI-13-404-182/2017, које гласи:

„ За ЈН XI-13-404-182/2017 траже се профиле који задовољавају квалитет по RAL GZ 716. Ако профил не задовољава RAL GZ 716, зашто се траже додатни услови vicat 84C, када се зна да Vicat 84C има смао један произвођач профила, сматрамо да ако профил задовољава RAL GZ 716 нема потребе за додатним условима и самим тим се ограничава јавна набавка. Да ли су прихватљиви профили који имају ознаку RAL GZ 716 без додатних услова? “

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

1. У свим траженим доказима се подразумевао профил минимум тражених карактеристика или бољих карактеристика. Тако се и у конкретном случају тражио доказ за тачку омекшавања профила по Vicatu минимум од 84°C, а не конкретно 84°C. Конкурсна документација ће бити измењена и за тачку омекшавања профила по Vicatu минимум од 82°C и за неке друге параметре, те ће Наручилац исту објавити као пречишћен текст на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
2. Нису прихватљиви профили који имају ознаку RAL GZ 716 без додатних доказа. Ознака RAL GZ 716 је само један од тражених доказа. Потребно је приложити и све остале тражене доказе.

Комисија по Решењу бр. XI-13-404-182/2017