

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-182/2017  
Датум: 12.10.2017. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова– Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац, Бр. XI-13-404-182/2017**

Наручилац је дана 09.10.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова– Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац, Бр. XI-13-404-182/2017, које гласи:

„У техничкој спецификацији радова за оков тражите да чаура мора да буде алуминијумска, а болцна челична. Ако оков задовољава категорију 2 према EN 1191 EN 12400 да ли оба елемента (чаура и болцн) могу бити од челика. И да ли на узорку мора бити уграђени тражени елементи од алуминијума односно челика?“

**Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:**

1. Оков треба да задовољава категорију 2 према EN 1191 EN 12400. Оба елемента (чаура и болцна) могу бити од челика. На стандардном узорку се подразумева да има уграђене шарке, јер крило мора имати шарке да би стајало, тако да на узорку морају бити уграђени тражени елементи од алуминијума односно челика.

**Комисија по Решењу бр. XI-13-404-182/2017**