

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-196/2017
Датум: 13.10.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова– Инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи у О.Ш. „4.октобар“ Глогоњ, Бр. XI-13-404-196/2017

Наручилац је дана 11.10.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова– Инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи у О.Ш. „4.октобар“ Глогоњ, Бр. XI-13-404-196/2017, које гласи:

„Молимо Вас за измену конкурсне документације у делу где тражите Цертификат FLOORSCORING да додате "И СЛИЧНО"

Ми имамо производ који има ЦЕРТИФИКАТ
Емисију штетних гасова по Европском стандарду ENV 717-1
по којем наш под нема емисију штетних гасова, и незагађује вазду?“

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

1. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације из разлога што се Floorscore сертификат бави искључиво тестирањем емисије штетних гасова подова, док се стандард ENV 717-1 односи и на друге ствари и материјале који се могу наћи у затвореном простору (врата, прозори...).

Floorscore сертификат је тражен пошто је он специјализован за тестирање емисије штетних гасова подова, а како се овде ради о изради подова, тражи се тај сертификат.

Комисија по Решењу бр. XI-13-404-196/2017