

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-271/2017  
Датум: 22 MAY 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке: Набавка термомашинске опреме са уградњом у објекту Змај Јовина 6
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 39715200 – Опрема за грејање
8. Вредност уговора: 1.023.730,00 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 1.057.030,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
10. **Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Уговор о набавци термомашинске опреме са уградњом у објекту у улици Змај Јовина број 6, број XI-13-404-271/2017 од 30.01.2018. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Добављача „Конимтерм“ ДОО са седиштем у Панчеву, улица Доситеја Обрадовића број 13/11, матични број 20486805, ПИБ 105924741, сагласно члану 14. Уговора, којим је регулисано следеће:

"Наручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама."

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-сл/2017 од 08.05.2018. утврђено је:

„Извршилац је наручио, транспортовао и уградио опрему и извео радове који су предвиђени понудом осим у позицијама:

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Предвиђено комада	Уграђено комада
1. Бежични вишезонски контролер температуре		
за управљање електронским термостатским		
главама радијаторских вентила производње CALEFFI		
	ком. 3	5

До повећања броја вишезонског контролера температуре за управљање електронским термостатским главама радијаторских вентила дошло је због ограниченог домета истих. Предвиђени број (3 ком.) након уградње није могао да управља са свим грејним телима што је онемогућавало постизање жељених температура у просторијама. Из тог разлога набављено је и уграђено још (2 ком.) како би се могло управљати свим грејним телима у објекту Змај Јовина 6.

Вишак на овој позицији је 36.540,00 без ПДВ

	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Предвиђено комада	Уграђено комада
2.	Радијаторски термостатски вентил		
	CALEFFI или одговарајући без термостатским		
	термостатске главе		
	ком R 3 /4"	8	0
	ком R 1 /2"	38	58
	ком R 3 /8"	12	0

На лицу места утврђено је да у објекту постоје радијаторски вентили Р 1/2" док Р 3/4" и 3/8" не постоје.

Мањак радова на овој позицији је 3.240,00 без ПДВ;

На основу горе изложеног утврђен је вишак у износу од :  
33.300,00 без ПДВ;  
39.960,00 са ПДВ;

Уговорена цена је:  
1.023.730,00 без ПДВ ;  
1.228.476,00 са ПДВ"

Након обрачуна вишкова и мањкова утврђена је коначна вредност инвестиције:  
1.057.030,00 без ПДВ ;  
1.268.436,00 са ПДВ."

