



КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РСВ И РСВ ОТПАД (ПРОИЗВОЂАЧ)

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ	
Назив постројења	
Адреса (улица и број) постројења	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа у постројењу	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

РСВ		
1.	Привредни субјект/власник поседује?	☐ Уређај/е у употреби који поседује/у РСВ ☐ Уређај/е у употреби за који се предпоставља да садржи/е РСВ ☐ Деконтаминиран/е уређај/е ☐ Уређај/е који не садржи/е РСВ ☐ РСВ отпад
	Напомена:	

УРЕЂАЈИ КОЈИ ПОСЕДУЈУ РСВ		
2.	Локација на којој се уређај/и налази/е?	Адреса: _____ Ул. _____ Општина: _____
	Напомена:	
3.	Врста уређаја:	☐ Трансформатори ☐ Кондензатори ☐ Друго (прецизирати)
	Напомена:	

Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ ОТП 07
Верзија 02
од 13.10.2017.

4.	Укупан број уређаја на локацији?	Трансформатори _____ Кондензатори _____ Друго _____
	Напомена:	
5.	б) Уређај на локацији је:	☐ На мрежи ☐ Није у употреби (отписани) ☐ Резервни
	Напомена	
6.	Опис локације на којој се уређај/и налази/е:	☐ Индустријска зона (3) ☐ Насељено подручје (1) ☐ Ненасељено подручје (2)
	Напомена:	
7.	Локација се налази у осетљивој области (зона санитарне заштите, река, школа, итд.)?	☐ Да (0) ☐ Не (2)
	Напомена:	
8.	План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садрже РСВ донет је у законом прописаном року?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
9.	Поднета пријава Агенцији за заштиту животне средине ради уписа уређаја у Регистар уређаја у употреби који садрже РСВ?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
10.	Привремено складиштење отпадних уређаја који садрже РСВ и привремено складиштење РСВ није дужи од законом прописаног рока (24 месеца)?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
11.	Уређаји који садрже РСВ или су контаминирани РСВ су привремено ускладиштени на:	☐ Отвореном прост (0) ☐ Ограђеном простору (1) ☐ Надкривеном простору (2) ☐ Затвореном складишту (3) ☐ Није применљиво (3)
	Напомена:	

12.	Извршено испитивање течности на садржај РСВ?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
13.	Садржај РСВ у течности?	☐ >10% ☐ >0,05% или 500 ppm ☐ >0,005% или 50 ppm ☐ <0,05% или 50 ppm ☐ Уређај не садржи РСВ (прецизирати) ☐ Садржај РСВ није познат ☐ Из уређаја је одстрањен флуид
	Напомена:	
14.	На зидовима уређаја се виде трагови цурења течности?	☐ Да (0) ☐ Не (2) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
15.	Прописане процедуре у случају удеса	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
16.	Простор или постројење у коме је смештен уређај који садржи РСВ је обележен у складу са прописом?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
17.	Уређај је обележен:	☐ Да (2) ☐ Деконтаминиран уређај ☐ Уређај који садржи РСВ ☐ Уређај за који се предпоставља да садржи РСВ ☐ Уређај који не садржи РСВ ☐ Не (0)

Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ ОТП 07
Верзија 02
од 13.10.2017.

	☐ Није применљиво (2)
--	--

	Напомена:	
РСВ ОТПАД		
1.	Локација на којој се отпад налази?	Адреса: _____ Ул. _____ Општина: _____
	Напомена:	
2.	Опис локације на којој се отпад налази:	☐ Индустриска зона (3) ☐ Насељено подручје (1) ☐ Ненасељено подручје (2) ☐ Није применљиво (3)
	Напомена:	
3.	Локација се налази у осетљивој области (зона санитарне заштите, река, школа, итд.)?	☐ Да (0) ☐ Не (2) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
4.	Укупна количина отпада на локацији:	Трансформатори _____ Кондензатори _____ Отпадни РСВ _____
	Напомена:	
5.	РСВ отпад прописно одвојен од других врста отпада (на пр. трансформаторско уље у бурадима):	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
6.	Процењена количина отпада?	_____ кг
	Напомена:	
7.	Датум ускладиштења отпада?	_____
	Напомена:	

8.	Посуде за складиштење отпада су атестиране на цурење?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
9.	Складишни простор заштићен је од атмосферских утицаја?	☐ Потпуно затворено (2) ☐ Надкривен простор (1) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
10.	Складишни простор је обележен?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
11.	Обезбеђен простор за привремено складиштење других врста отпада контаминираног РСВ (пупвал, рукавице, песак)	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
12.	Подлога складишта је заштићен и омогућава безбедно одлагање опасног отпада?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	
13.	Земљиште или грађевински материјал је загађен цурењем РСВ?	☐ Да (0) Обим загађења: _____ t, (m ³) загађеног земљишта (грађевинског материјала) ☐ Не (2) ☐ Није применљиво (2)
	Напомена:	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	43
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ ОТП 07
Верзија 02
од 13.10.2017.

Степен ризика	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	39-43	34-38	28-33	≤ 27

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	низак	☐
	средњи	☐
	висок	☐
	критичан	☐

Представници надзираног субјекта:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум:		