



ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА – СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА

Контролна листа: **СКЛАДИШТЕЊЕ ТНГ-а (течног нафтног гаса)**

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ	
Назив постројења	
Адреса (улица и број) постројења	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа у постројењу	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА		
1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса ("Сл.гласник РС", бр. 41/2010)?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
2. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
* објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2.и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору		

Постројења која као опасну материју имају ТНГ (течни нафтни гас)		ДА	НЕ	ДЕЛ ¹	НАПОМЕНА ²
1.	Да ли је особље присутно на локацији 24 часа, 7 дана у недељи?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
2.	Да ли постоје ветрокази или друга средства за утврђивање правца дувања ветра на одговарајућој локацији и лако уочљиви са свих тачака у постројењу?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

1

2

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 09

Верзија 02
од 13.10.2017.

3.	Да ли је извршено моделовање последица удеса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
4.	Да ли ситуациони план приказује зоне ризика око места удеса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
5.	Да ли су суседни објекти приказани на мапи локације и да ли постоји њихов опис?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
6.	Да ли постоје адекватни знакови упозорења око локације?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
7.	Да ли су извори паљења сведени на минимум?				
a)	Електрични уређаји	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
b)	Пушење	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
c)	Грејање	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
d)	Радови са отвореним пламеном и алатом који варнички	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
8.	Да ли на локацији постоје преносиви мерачи гаса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 09

Верзија 02
од 13.10.2017.

9.	Да ли постоје фиксни мерачи гаса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
10.	Да ли су мерачи повезани са аутоматским затварањем?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
11.	Да ли су мерачи повезани са аутоматским алармним системом?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
12.	Да ли се мерачи редовно тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
13.	Да ли постоји резервно напајање за систем детектовања гаса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
14.	Да ли постоји систем за детекцију пожара са резервним напајањем?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
15.	Да ли постоји систем за распршивање воде с резервним напајањем?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
16.	Да ли се црева, резервоари и цевоводи редовно прегледају и тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
17.	Да ли се документују процеси утакања/истакања?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 09

Верзија 02
од 13.10.2017.

18.	Да ли утакање/истакање надгледају два лица?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
19.	Да ли је обезбеђен простор у случају изливања резервоара?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
20.	Да ли су инсталирани сигурносни вентили за ослобађање притиска?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
21.	Да ли су инсталирани уређаји за мерење нивоа течности?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
22.	Да ли су сви унутрашњи вентили опремљени затварањем на даљинско управљање и аутоматским искључивањем?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
23.	Да ли је планирање заштите од удеса засновано на документованој процени последица најгорих могућих случајева пожара, експлозије или ослобађања опасних материја?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
24.	Да ли је предвиђена и документована путања за одвођење противпожарне воде у случају удеса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
25.	Да ли постоје одговарајуће писане процедуре за:				
a)	Одабир и пуњење резервоара?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
b)	Одабир путање цеви, вентила, итд?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 09

Верзија 02
од 13.10.2017.

с)	Контрола залиха?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
д)	Мерење протока и надгледање садржине резервоара?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
е)	Преношење контроле приликом промене смене?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
26.	Да ли постоји детаљан план превентивног одржавања?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
27.	Да ли су планови за испитивање и тестирање резервоара и цевовода у складу са добром индустријском праксом/националним законима?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
28.	Да ли се црева редовно прегледају и тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
29.	Да ли се безбедносни уређаји редовно тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
30.	Да ли постоји план за периодичну инспекцију електричне опреме?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 09

Верзија 02
од 13.10.2017.

1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум:		

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.