



ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА – СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА

Контролна листа: **СКЛАДИШТЕЊЕ АМОНИЈАКА**

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ	
Назив постројења	
Адреса (улица и број) постројења	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа у постројењу	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА		
1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса ("Сл.гласник РС", бр. 41/2010)?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
2. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
* објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2. и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору		

Постројења која као опасну материју имају амонијак		ДА	НЕ	ДЕЛ ¹	НАПОМЕНА ²
1.	Да ли је особље присутно на локацији 24 часа, 7 дана у недељи?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
2.	Да ли је опрема за видео надзор адекватно распоређена и да ли се подаци евидентирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

1

2

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 10

Верзија 02
од 13.10.2017.

3.	Да ли постоје ветрокази или друга средства за утврђивање правца дувања ветра на одговарајућој локацији и лако уочљиви са свих тачака у постројењу?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
4.	Да ли су на графичком приказу јасно приказане зоне ризика око места удеса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
5.	Да ли су суседни објекти приказани на мапи локације и да ли постоји њихов опис?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
6.	Да ли постоје адекватни знакови упозорења око локације?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
7.	Да ли постоје фиксни мерачи гаса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
8.	Да ли су мерачи повезани са аутоматским затварањем?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
9.	Да ли су мерачи повезани са аутоматским алармним системом?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
10.	Да ли се мерачи редовно тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 10

Верзија 02
од 13.10.2017.

11.	Да ли постоји резервно напајање за систем детектовања гаса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
12.	Да ли постоји систем за узбуњивање особља и суседа?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
13.	Да ли постоји систем за детекцију пожара?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
14.	Да ли постоји резервно напајање за систем за детекцију пожара?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
15.	Да ли постоји адекватна противпожарна опрема?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
16.	Да ли се црева, резервоари и цевоводи редовно предгедају и тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
17.	Да ли постоје процедуре за документовање утакања/истакања?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
18.	Да ли постоје одговарајуће писане процедуре за:				
a)	Одабир и пуњење резервоара?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
b)	Одабир путање цеви, вентила, итд?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 10

Верзија 02
од 13.10.2017.

c)	Контрола залиха?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
d)	Мерење протока и контролу садржаја у резервоарима?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
e)	Преношење података приликом промене смене?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
f)	Процедуре о пуштању у рад и заустављању?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
19.	Да ли је особље одређено за рад са амонијаком способно за рад у ризичним подручјима?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
20.	Да ли све особе које рукују амонијаком користе заштитне наочаре, рукавице отпорне на амонијак, водоотпорну одећу, чизме и пуне маске за лице?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
21.	Да ли постоји резервоар за воду или систем тушева?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
22.	Да ли на резервоару или тушу постоји налепница са ознаком „вода за прву помоћ“?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
23.	Да ли постоје заштитне маске са сопственим извором ваздуха за случај опасности?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 10

Верзија 02
од 13.10.2017.

24.	Да ли постоје сигурносни појасеви и ужад?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
25.	Да ли постоји адекватан комплет за прву помоћ?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
26.	Да ли су апарати за гашење пожара атестирани?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
27.	Да ли су бројеви телефона за случај опасности видно истакнути?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
28.	Да ли су резервоари за складиштење амонијака испитани?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
29.	Да ли су постављене ознаке „пажња-амонијак“?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
30.	Да ли су постављене ознаке упозорења и ознаке за прву помоћ?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
31.	Да ли су ознаке „обавезна употреба заштитне опреме“ постављене свугде у подручјима где се обављају радови?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
32.	Да ли су сви вентили и слична опрема одобрени за амонијак?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 10

Верзија 02
од 13.10.2017.

33.	Да ли су вентили за течну и гасну фазу ваљано идентификовани?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
34.	Да ли се сигурносни вентили редовно проверавају и мењају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
35.	Да ли сва црева имају ознаку за амонијак?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
36.	Да ли су сва црева и цеви опремљени сигурносним вентилима уколико је потребно?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
37.	Да ли површине за манипулацију (транспортни прилази, станице за утовар, и слично) имају ознаку „Опрез-амонијак“?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
38.	Да ли постоји уређај за аутоматску проверу стања у цевима за пренос течних материјала?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
39.	Да ли постоје подметачи за тачкове за цистерне, моторне транспортере и вагоне?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
40.	Да ли постоје и да ли се користе ознаке „Стоп-Прикључена цистерна“?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 10

Верзија 02
од 13.10.2017.

41.	Да ли је и како регулисано испуштање атмосферских вода из танквана?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
42.	Да ли постоји детаљан план превентивног одржавања?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
43.	Да ли су планови за испитивање и тестирање резервоара у складу са добром индустријском праксом/националним прописима?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
44.	Да ли су планови за испитивање и тестирање цеви у складу са добром индустријском праксом/националним прописима?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
45.	Да ли се флексибилна црева редовно испитују и тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
46.	Да ли се безбедносни уређаји редовно тестирају?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
47.	Да ли постоји план за периодичну инспекцију електричне опреме?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
48.	Да ли су извори паљења сведени на минимум?				
a)	Електрични уређаји	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
b)	Пушење	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЛ СЕВ 10

Верзија 02
од 13.10.2017.

с)	Грејање	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
д)	Радови са отвореним пламеном и алатом који варничи	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
49.	Да ли се контролише старење узроковано агресивним материјалима?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	
50.	Да ли је извршено моделовање последица удеса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> дел	

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум:		

Делимично

² Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.