

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-120/2018
Датум: 09.07.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке – Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта, бр. XI-13-404-120/2018

Наручилац је дана 06.07.2018. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке –, Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта бр. XI-13-404-120/2018, које гласи:

“Обраћамо Вам се са захтевом за додатним информацијама у вези јавне набавке „Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта”, број XI-404-120/2018.

Занима нас у вези пословног капацитета који је предвиђен за ову јавну набавку, ставка Сертификат о испуњености заваривачко техничких захтева квалитета према ISO EN 3834-2 стандарду, да ли су Вам уместо овог сертификата прихватљиви као докази о испуњености услова за пословни капацитет, сертификати о стручној оспособљености заваривача према SRPS EN ISO 17660-1 : 2009 и SRPS EN ISO 9606-1:2015? Наши заваривачи који поседују наведене сертификате имају искуства у изради и постављању аутобуских соларних стајалишта што бисмо доказали достављањем и осталих доказа за пословни капацитет у вези послова које смо раније успешно реализовали.”

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

Наручилац остаје при траженом доказу за испуњеност пословног капацитета из разлога што се стандард ISO EN 3834-2 односи на управљање процесима производње тј користи се за организацију контроле која је потребна на местима где се користи заваривање са циљем да идентификује све факторе који могу да утичу на квалитет завареног производа и који захтевају контролу у свим фазама пре, за време и након заваривања, док се SRPS EN ISO 17660-1 : 2009 односи за квалификационо испитивање заваривача за заваривање челика топљењем, а SRPS EN ISO 9606-1:2015 се примењује на заваривање заварљивог бетонског челика и нерђајућег бетонског челика код носећих заварених спојева.

Комисија по Решењу бр. XI-13-404-120/2018