



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-129/2019
Датум: 23.08.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 4. у вези са јавном набавком бр. XI-13-404-129/2019, за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Панчева, без елемената концесије.

Наручилац је дана 20. августа 2019. године у 12:46 часова путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењима:

ПИТАЊЕ бр. 1

У поглављу 5 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ тачка 1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Кадровски капацитет - Наручилац захтева најмање 40 електромонтера 3 или 4 степена стручне спреме од чега најмање 20 оспособљених за рад на хидрауличној платформи или аутокорпи.

Даље, у обрасцу 5. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Наручилац наводи да је потребно доставити документацију о радном односу за најмање 12 електромонтера 3 степена стручне спреме од којих су најмање 6 оспособљени за вршење послова електромонтера и уклопничара из области безбедног рада на висини.

Молимо Наручиоца да исправи конкурсну документацију и отклони неусаглашеност дефинисањем колико електромонтера требају потенцијални понуђачи да имају и колико од њих треба да буде оспособљено на безбедан рад на висина, а колико њих за оспособљено за рада на хидрауличној платформи или аутокорпи.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 1. (у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама):

Наручилац наводи да ће се извршити измена конкурсне документације и то пречишћен текст, у складу са поменутом примедбом, а и ради усаглашавања услова и то на следећи начин: „Наручилац захтева најмање 40 електромонтера 3 или 4 степена стручне спреме од чега најмање 20 оспособљених за рад на хидрауличној платформи и аутокорпи“.

ПИТАЊЕ бр. 2

На страни 97. конкурсне документације ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - Наручилац као доказ наводи билансе за последње три године (2015., 2016. и 2017. година).

На страни 126 - Образац 6 - ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА ЗА ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ - Наручилац у табели наводи 2016., 2017. и 2018. годину.

Молимо Наручиоца да исправи конкурсну документацију и тачно дефинише које билансе потенцијални понуђачи су у обавези за доставе.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 2. (у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама):

Наручилац наводи да је начињена техничка грешка, те стога кроз измену конкурсне документације, и то пречишћен текст, мења уочену грешку у: „билансе за последње три године (2016., 2017. и 2018.година)“.

ПИТАЊЕ бр. 3

На страни 126 - Образац 6 - ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА ЗА ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ - Наручилац у напомени наводи вредности средњег курса на дан 31.12.2018.РСД/ЕУР = 121,6261; 31.12.2017.РСД/ЕУР = 118,4727 и 31.12.2016.РСД/ЕУР = 118,1946.

Скрећемо пажњу Наручиоцу да је вредност средњег курса НБС на дан 31.12.2018.РСД/ЕУР = 118,1946, а на дан 31.12.2016.РСД/ЕУР = 123,4723.

Молимо Наручиоца да провери вредност средњег курса и приступи измени конкурсне документације.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 3. (у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама):

Наручилац наводи да је потенцијални понуђач у праву, те стога врши измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр. 4

На страни 87 Наручилац наводи:

„Све горе наведене светиљке треба да буду опремљене програмабилним драјвером са учитаним сценаријом који на основу узорка од последње три ноћи одређује средину ноћи и обара светлосни флуks.

Кораци за смањење осветљености код парковских, украсно-парковских и фењерско парковских светиљки требају бити следећи:

1. Од момента паљења до тренутка који представља 2 сата пре средине ноћи светиљка треба да ради са 100% флуksа.
2. Од 2 сата пре средине ноћи до средине ноћи светиљка треба да ради са 70% флуksа.
3. Од средине ноћи у наредна четири сата светиљка треба да ради са 50% флуksа.
4. Након тога, у наредних сат времена светлосни флуks светиљке треба да се повећа на 70%
5. У последњем кораку, светиљка ради са 100% свог флуksа све до момента искључења осветљења."

На страни 88 Наручилац наводи:

„Кораци за смањење осветљености код светиљки за категорије путева М2, М3, М4, М5, С1 и С3, као и категорије пешачких зона Р2 и Р3 требају бити следећи:

1. Од момента паљења до тренутка који представља 2 (два) сата пре средине ноћи светиљка треба да ради са 100% флуksа.
2. У касно вечерњим сатима, тј. од 2 (два) сата пре средине ноћи до тренутка који представља 5 (пет) сати после средине ноћи светиљка треба да ради са толики део свога флуksа, са коликим задовољава такве светлотехничке услове, да за време смањене густене саобраћаја светлотехничка категорија наведених категорија се снизи за једну категорију.
3. У последњем кораку, светиљка ради са 100% свог флуksа све до момента искључења осветљења.

Ова два захтева су контрадикторна. Молимо Наручиоца да појасни зашто се траже различити кораци смањења осветљености?

Молимо Наручиоца да приступи измени конкурсне документације на начин да ће се одредити који кораке смањења осветљености је потребно да испуне светиљке како би потенцијални понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде.

Пошто све наведено утиче на припрему прихватљиве понуде, молимо Вас да продужите рок за предају понуда за две недеље.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 4. (у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама):

Наручилац наводи да остаје при наведеним захтевима за смањење осветљености код парковских, украсно-парковских и фењерско парковских светиљки и смањење осветљености код светиљки за категорије путева М2, М3, М4, М5, С1 и С3, као и категорије пешачких зона Р2 и Р3.

ПИТАЊЕ бр. 5

Питање потенцијалног понуђача се односи на могућност померања рока за подношење понуда за две недеље.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 5

Комисија Наручиоца наводи да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОБРАЗОВАНА РЕШЕЊЕМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРОЈ

XI-13-404-129/2019