

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-77/2020
Датум: 08.06.2020.године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 1 у вези отвореног поступка јавне набавке - Израда техничке документације и извођење радова на изградњи улице 7.нова, деоница IV- по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“ бр. XI-13-404-77/2020

Наручилац је дана 03.06.2020. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за отворени поступак јавне набавке - Израда техничке документације и извођење радова на изградњи улице 7.нова, деоница IV- по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“, бр. XI-13-404-77/2020 , која гласе:

Питанје 1

На страни 12 конкурсне документације, за испуњење пословног капацитета потребно је да понудач достави доказ да је у периоду од три године рачунајући до дана отварања понуда:

а) израдио техничку документацију за изградњу или реконструкцију саобраћајница са инфраструктуром у вредности од 3.000.000,00 динара, без PDV-а;

и

б) да је у периоду од три године рачунајући до дана отварања понуда, извео радове на изградњу или реконструкцију саобраћајница са инфраструктуром у вредности од 40.000.000,00 динара, без PDV-а.

Докazi:

а) Spisak (referentna lista, на memorandumу Ponudaca, попуњена, потписана) израђене техничке документације за изградњу или реконструкцију саобраћајница са инфраструктуром копије уговора са фактурима;

и

б) Spisak (referentna lista, на memorandumу Ponudaca, попуњена, потписана) изведених радова на изградњи или реконструкцију саобраћајница, Потврде Наручиоца које су потписане од стране овлашћеног лица.

На страни 28 конкурсне документације налази се Образац бр. 8 - Образац референтне листе, којим је предвиђено да Понудач унесе податке о Броју и датуму уговора, години реализације уговора, подацима о наручиоцу и краatak опис изведених радова.

(а) Будучи да је конкурсном документацијом предвиђен Образац бр. 8, који представља spisak / referentnu listu, да ли је потребно доставити и spisak (referentnu listu, на memorandumу Ponudaca, попуњену, потписану) или је у питању грешка?

(б) Уколико је потребно доставити и spisak (referentnu listu, на memorandumу Ponudaca, попуњену, потписану), молимо Вас дефинисати које податке треба да садржи наведени spisak?

Питанје II

На страни 12 конкурсне документације дефинисани су различити начини за доказивање пословног капацитета за израду техничке документације и за извођење радова, док су у Обрасцу бр. 8. - Образац референтне листе, наведени докази које је потребно доставити уз образац, а који су различити у односу на доказе који су дефинисани на страни 12.

Da li ponudac za ispunjenje poslovnog kapaciteta za izradu tehnicke dokumentacije i za izvedene radove dostavlja sve dokaze navedene u Obrascu Bz. 8: potvrde ciji je obrazac (obrazac 9) - Potvrda o realizaciji ranije zaključenih ugovora, fotokopije navedenih ugovora i fotokopije privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove, za navedene ugovore?

Pitanje III

Na strani 29 konkursne dokumentacije, nalazi se Obrazac br. 9 Potvrda o realizaciji ranije zaključenih ugovora.

Molim Vas potvrdite da će se kao dokaz o ispunjenosti dodatnih us/ova prihvatiti potvrde Naručilaca u drugacijoj formi koje sadrže sve ostale elemente zahtevane konkursnom dokumentacijom.

Pitanje IV

Na strani 13 konkursne dokumentacije, za ispunjenje uslova po pitanju kadrovskog kapaciteta potrebno je da ponudac dokazuje da u vreme podnošenja ponude ima zaposlena i li radno angazovana lica saglasno Zakonu o radu i to:

za izradu tehnicke dokumentacije:

Diplomiranog inženjer građevine sa licnom licencom 315, odgovorni projektant saobraćajnica (priznaje se i licenca 318);

Diplomiranog inženjer građevine za izvođenje radova hidrotehnickih objekata i instalacija vodovoda sa licnom licencom 314 ili 313;

Diplomiranog inženjer elektrotehnike sa licnom licencom 350;

Diplomiranog inženjer saobraćaja sa licnom licencom 370; Diplomiranog inženjer masinstva sa licnom licencom 330;

Za izvođenje radova:

Diplomirani inženjer građevine sa licnom licencom 415 (priznaje se licence 412 i 418 ili inženjer građevine sa licnom licencom 812);

Diplomirani inženjer građevine za izvođenje radova hidrotehnickih objekata i instalacija vodovoda sa licnom licencom 414 ili 413;

Diplomirani inženjer elektrotehnike sa licnom licencom 450; Diplomirani inženjer saobraćaja sa licnom licencom 470; Diplomirani inženjer masinstva sa licnom licencom 430.

Dokazi za ispunjenje kadrovskog kapaciteta: Ponudac mora do staviti spisak zaposlenih lica, u skladu sa zadatim uslovom sa navedenim:

☐ imenima i prezimenima

☐ strucnom spremom

☐ radnim mestom

☐ osnovom angazovanja

Spisak mora biti dat sa napomenom pod punom materijalnom i krivicnom odgovornoscu, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica ponudaca, odnosno ucesnika u zajednickoj ponudi. U spisku se navode i lica sa zahtevanim licencama. Takode, trazena struka mora biti jasno naznacena u Ugovoru o radu ili radnom angazovanju ili M obrascu.

Dalje su navedeni dokazi koji se dostavljaju za lica sa određenim licencama, a ne za sve trazene inženjere.

(a) Oa li je u pitanju greska, odnosno, da li je za sve trazene inženjere potrebno dostaviti navedene dokaze: M obrazac, ugovor o radu ili ugovor o privremenim i povremenim

poslovima III ugovor o delu III ugovor o dopunskom radu i neoverena fotokopiju licne /licence za inijenjere.

(b) Da li je potrebno uz neoverene fotokopije licne licence za inijenjere dostaviti i vaiece potvrde inijenjerske komore Srbije?

(c) Kako se u spisku zapos/enih lica navode i **lica sa zahtevanim licencama**, da li je potrebno da ponuđac dokaie da raspolaie i drugim građevinskim radnicima osim inijenjera?

Pitanje V

Na strani 14 konkursne dokumentacije definisani su uslovi dokazi za ispunjenje tehnickog kapaciteta.

Kako se radna masina 1 grejder dva puta nalazi na spisku opreme molimo vas za informaciju da li je potrebno dostaviti dokaze za 2 grejdera?

Pitanje VI

Na strani 27 konkursne dokumentacije je Obrazac Br. 7 - Izjava ponudaca o obllasku lokacije, na kome u napomeni stoji da dostavljanje ovog obrasca **nije** obavezno.

U poglavlju VII Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu, je definisano da ponuda mora da sadrzi overene i potpisane priloge izmedu ostalih i Obrazac Br. 7 - Izjava ponudaca o poseti lokacije i to popunjen, potpisan i overen pecatom.

(a) Molimo vas za pojasnjenje da li je dostavljanje Obrasca br. 7 /zjava ponuđaca o poseti lokacije obavezna III nije?

Osim izjave ponudaca o obllasku lokacije, Obrazac Br.7 sadrzi i sledeci tekst:

Takode izjavljujemo da smo upoznati sa svim uslovima gradnje i da oni, sada vidljivi, ne mogu biti osnov za bilo kakve naknadne promene u ceni. U nastavku teksta je predviden potpis predstavnika ponudaca i predstavnika Narucioca.

(b) Izjava o obllasku /okacije ne moie biti u vezi sa definisanjem eventua/ne naknadne promene cene, te vas molimo za brisanje dela teksta iz Obrasca br. 7, Takode izjavljujemo da smo upoznati sa svim us/ovima gradnje i da oni, sada vid/jivi, ne mogu blti osnov za bi/o kakve naknadne promene u ceni."

Pitanje VII

Konkursnom dokumentacijom nije predvideno da ponudaci dokazuju da poseduju bilo kakav finansijski kapacitet za ucesce u postupku predmetne javne nabavke. Takode, konkursnom dokumentacijom nije predvideno da se uz ponudu dostave pisma o namerama banke za dostavljanje bankarskih garancija za dobro izvršenje posla i otklanjanje gresaka u garantnom roku.

Da li je dokazivanje finansijskog kapaciteta ponuđaca i obaveza dostavljanja pisama o namerama banke greskom izostavljeno?

Pitanje VIII

U Poglavlju II konkursne dokumentacije, na strani 4, definisano je da je zadatak projektanta da uradi:

1. Idejno resenje (IDR) (za potrebe pribavljanja Lokacijskih uslova) **1 primerak;**
2. Projekat za gradevinsku dozvolu (PGD) **2 primerka;**
3. Projekat za izvođenje radova (PZI) **3 primerka;**

a sve u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", Br. 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 odluka US, 98/13 odluka US, 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 dr. Zakon) i Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i name ni objekata (objavljen u "Sluzbenom glasniku RS", Br. 73/2019);

Kompletnu tehnicku dokumentaciju dostaviti u **zahtevanom broju stampanih primeraka kako je prethodno navedeno**, kao i u elektronskom obliku i to u izvornim nezasticenim dwg, doc, xls(x) formatima, kao i u elektronski potpisanom pdf formatu a u skladu sa Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019).

Dalje u Poglavlju II konkursne dokumentacije, na strani 8, definisano je sta tehnicka dokumentacija treba da sadrzi i to:

1. projekte (IDP), sa svim neophodnim priložima za potrebe dobljanja Resenja o odobrenju za izvođenje radova i detaljima za izvođenje radova.

2. Projekat izvedenog objekta (PIO) po završenim radovima za potrebe održavanja, sve izrađeno u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata i svim ostalim vazecim zakonima i pravilnicima. Itd.

Svu traženu tehnicku dokumentaciju, izabrani ponuđač dostavlja u elektronskom i u

stampanom obliku, i to:

u elektronskom obliku:

dva primerka snimljena na odgovarajući medijum, u pdf formatu overeno elektronskim sertifikovanim potpisom i izvornim formatima (*. dwg *.doc(x) *.xls(x) ...),

u stampanom obliku:

Po dva primerka Idejnog projekta **parternog uređenja i rekonstrukcije javnog osvetljenja** (IDP) i Projekta izvedenog objekta (PIO) po završenim radovima, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima

Tehnicku dokumentaciju uraditi prema zakonskoj regulativi i pravilnicima koji regulisu ovu oblast.

Kako je nejasno ko/iko primeraka i koju projektnu dokumentaciju izabrani ponuđač treba da dostavi naruciocu, (za koju između ostalog u obrascu ponude daje i rok za izradu}, molimo narucioca da izvrši usklađivanje konkursne dokumentacije.

Pitanje IX

U Poglavlju II konkursne dokumentacije, na strani 8, navedeno je da u poglavlju V Obrazac strukture cene, Obrazac 2 sadrži specifikaciju radova, jedinicu mere, kolicinu radova koju je potrebno izvršiti, ugradnju materijala i sl.

Kako Obrazac 2 ne sadrži navedene elemente, molimo narucioca da izvrši usklađivanje konkursne dokumentacije.

Pitanje X

Za ispunjenje dodatnog uslova po pitanju poslovnog kapaciteta potrebno je da ponuđač dostavi dokaz da je u periodu od tri godine računajući do dana otvaranja ponuda izradio tehnicku dokumentaciju za izgradnju ili rekonstrukciju saobraćajnica sa infrastrukturom u vrednosti od 3.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Obzirom da je u Obrascu ponude definisano da ponuđena cena za izradu tehnicke dokumentacije ne može biti veća od 5% ukupne vrednosti ponude, da li ponuđač može ispuniti dodatni uslov po pitanju poslovnog kapaciteta za izradu tehnicke dokumentacije preko podizvođača kome je povereno izvršenje ovog dela nabavke?

PitanjeXI

U tehnickim karakteristikama (specifikacijama) navodi se da je dužina saobraćajnice koja je predmet javne nabavke oko 350 m.

Molimo narucioca da definiše tačnu dužinu predmetne saobraćajnice i u skladu sa članom 12. ZJN obezbedi jednak položaj svim zainteresovanim ponuđačima.

Pitanje XII

Na strani 14 konkursne dokumentacije, navodi se maksimalna transportna daljina asfaltne baze do gradilista, ali među opremom kojom ponudac mora da raspolaze ne navodi se asfaltna baza, kapacitet ni način dokazivanja raspolaganja asfaltnom bazom.

Molimo narucioca da definise kapacitet asfaltne baze kao i način dokazivanja o raspolaganju asfaltnom bazom.

Pitanje XIII

Molimo narucioca da definise kategoriju saobraćajnice ulice 7. Nova IV deonica, kako bi projektant mogao da definise nivo osvetljenosti saobraćajnice.

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

Одговор на питање бр. 1

Наручилац као доказ неће захтевати Образац 8 конкурсне документације, те у складу са тим врши измену конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 2

Наручилац као доказ неће захтевати Образац 8 и Образац 9 конкурсне документације, те у складу са тим врши измену конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 3

Наручилац ће прихватити потврде Наручилаца у другачијој форми, односно неће захтевати Образац 9 конкурсне документације, те у складу са тим врши измену конкурсне документације

Одговор на питање бр. 4.

За све захтеване инжењере потребно је доставити наведене доказе

Потребно је доставити важеће потврде инжењерске коморе

Како се ради о послу по систему инжењеринга и систему „кључ у руке“, односно да понуђач мора да достави доказе за одговорне пројектанте и одговорне извођаче радова са потребним лиценцама, није се инсистирало на броју запослених и одређивању потребних грађевинских радника.

Одговор на питање бр. 5

У конкурсној документацији је грешком иза багера точкаша остао наведен поново грејдер, те ће Наручилац извршити исправку конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 6

Потенцијални понуђачи нису у обавези да изврше увид у локацију, те сходно томе Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 7

Наручилац није захтевао, нити ће, да понуђачи доказују да поседују било какав финансијски капацитет за учешће у поступку, те није грешком изостављено.

Наручилац није захтевао Писма о намерама банке за достављање банкарских гаранција, већ ће Изменом конкурсне документације захтевати Изјаве о достављању банкарских гаранција.

Одговор на питање бр. 8

Техничка документација не треба да садржи (IDP),

Техничка документација треба да садржи - Пројекат изведеног објекта (PIO) – АКО БУДЕ ДАТ НАЛОГ

По два примерка Идејног пројекта партерног уређења и реконструкције јавног осветљења, је техничка грешка.

Одговор на питање бр. 9

Наручилац ће ускладити конкурсну документацију.

Одговор на питање бр. 10

Понуђачи могу испунити додатни услов по питању пословног капацитета преко подизвођача.

Одговор на питање бр. 11

Дужина саобраћајнице која је предмет јавне набавке износи 350 метара.

Одговор на питање бр. 12

Потребно је да понуђач располаже асфалтном базом минималног капацитета 100 тона/час на удаљености до 70 км од места извођења радова уколико се асфалт превози у отвореним камионима или до 100 км уколико се асфалт превози у термо товарним сандуцима.

Одговор на питање бр. 13

Улица 7.Нова повезује државне путеве и спада у категорију улица I реда.

Наручилац ће у складу са постављеним питањима, извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда, те сходно томе Објавити и обавештење о продужењу рока.

Пречишћен текст конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Понуђачи су дужни да понуде поднесу у складу са Измењеном конкурсном документацијом.

Комисија по Решењу бр. XI-13-404-77/2020