

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-182/2020  
Датум: 05.10.2020. године

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење 2 у вези отвореног поступка јавне набавке - Координација рада светлосних сигнала - Услуга пројектовања са заменом semaфорских уређаја, бр. XI-13-404-182/2020

Наручилац је, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за отворени поступак јавне набавке - Координација рада светлосних сигнала - Услуга пројектовања са заменом semaфорских уређаја, бр. XI-13-404-182/2020 које гласи:

“Poštovani,

у име и за рачун потенцијалног понуђача, у складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде за јавну набавку услуге KOORDINACIJA RADA SVETLOSNIH SIGNALA – PROJEKTOVANJE SA ZAMENOM SEMAFORSKIH UREĐAJA BR. XI-13-404-182/2020 указујемо вам на уочене недостатке:

Узимајући у обзир опис или назив јавне набавке: KOORDINACIJA RADA SVETLOSNIH SIGNALA- PROJEKTOVANJE SA ZAMENOM SEMAFORSKIH UREĐAJA уочавамо низ nelogičnosti i nedoslednosti у конкурсној документацији.

У делу конкурсне документације II ТЕХНИЧКА SPECIFIKACIJA на страни 4/37 наводите детаљне карактеристике semaфорских уређаја, пеšaчких дисплеја, lanterni светлосних сигнала и модула semaфорских уређаја који се замењују у постојеће уређаје.

**Ако је тако наведено због чега се наводи замена semaфорски уређаја ако се истовремено наводи и замена модула semaфорских уређаја искључиво само једног произвођача?**

У делу конкурсне документације III ТЕХНИЧКА DOKUMENTACIJA I PLANOVI на страни 8/37 у делу SMERNICE ZA PROJEKTOVANJE наводите да је потребно „*detaљno razmotriti stanje postojeće svetlosne signalizacije (komandnog uređaja, spolјne opreme, stubova nosača i kablovske instalacije) i projektom predvideti neophodne zamene i dopunu, gde je obavezno predvideti semafore sa lanternama sa led diodama.*“.

**Због чега се све то наводи ако сте истовремено предвидели образац структуре цена у којем се наводи која опрема и делови су потребни за реализацију предмета набавке?**

**Зашто се проектним задатком није тачно утврдило шта се жељи урадити, замењити, на чега највише обратити пажњу, које су жеље и потребе инвеститора односно Наручиоца?**

Везано за то у делу конкурсне документације OBRAZAC STRUKTURE CENA на страни 19/37 у делу ZAMENA OPREME под тачком 2.а наводите *zamena postojećih, tehnološki zastarelih elektronskih modula postojećeg semaфорskog uređaja KSS-1.2-programskog PP-1.2 i konfliktnog KP-1.2 modula*

Исто тако под тачком 2.е наводите *isporuka semaфорskog uređaja za kontrolu 8 vozačkih i 8 пеšaчких signalnih grupa*

Zatim наводите под тачком 2.ж *demontaža postojećeg semaфорskog uređaja*

Zatim наводите под тачком 2.з *montaža, povezivanje i parametrizacija semaфорskog uređaja*

Zatim наводите под тачком 2.и *parametrizacija postojećeg semaфорskog uređaja prema saobraćajnom projektu*

**И под тачком 2.ј *prepravka postojećih izvršnih IO-1.2 modula semaфорskog uređaja KSS-1.2 za rad sa led signalnim davačima***

**Iz svega ovog navedenog niko ne može da zna da li je nabavkom potrebno zameniti semaforne uređaje ili prepraviti postojeće semaforne uređaje i ako je potrebno ugraditi nove semaforne uređaje što to nije projektnim zadatkom precizno definisano i koje su količine potrebne za izvršenje ovog dela nabavke? Nije isto menjati kompletan semaforni uređaj i samo module u semaforском uređaju.**

Isto to se odnosi i na ostale stavke iz obrasca STRUKTURE CENA nigde nisu navedene količine potrebne opreme, jer na primer, lako se može dogoditi da Naručilac zahteva da se ugradi više lanterni FI 300 vozačkih nego FI 210 vozačkih a trenutno je na pomenutim raskrscima postavljeno više FI 210 vozačkih lanterni a to može dosta da utiče na cenu ukupne ponude i samim tim da Ponuđač bude doveden u nezavidan položaj jer to nije ni sa jednim podatkom u konkursnoj dokumentaciji definisano.

**Ovo bi sve trebalo regulisati projektnim zadatkom u kojem bi se navelo koje lanterne su potrebne i u kojoj količini, da li u količinama kao na postojećem stanju ili nekim drugim.**

U delu konkursne dokumentacije III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI na strani 8/37 u delu SMERNICE ZA PROJEKTOVANJE navodite da je potrebno „*detaljno razmotriti stanje postojeće svetlosne signalizacije (komandnog uređaja, spoljne opreme, stubova nosača i kablovske instalacije) i projektom predvideti neophodne zamene i dopunu, gde je obavezno predvideti semafore sa lanternama sa led diodama.*“.

**Naglašavam deo „stubova nosača opreme i kablovske instalacije“**

**U slučaju da su stubovi na pomenutim raskrscima već oštećeni i njihov vek eksploatacije je već pri kraju, šta raditi u tom slučaju?**

**U slučaju da su signalni kablovi na pomenutim raskrscima već oštećeni i njihov vek eksploatacije je već pri kraju, šta raditi u tom slučaju?**

**Nigde se u obrascu strukture cena ne navode te stavke a možda će biti potrebna zamena, kako onda da razmotrimo njihovu zamenu?**

**Zašto se projektnim zadatkom nije tačno utvrdilo šta se želi uraditi, zameniti?**

U delu konkursne dokumentacije OBRAZAC STRUKTURE CENA na strani 19/37 u delu ZAMENA OPREME pod tačkom pod tačkom 2.e navodite *isporuka semaforског uređaja za kontrolu 8 vozačkih i 8 pešačkih signalnih grupa*

**S obzirom da na pomenutim raskrscima nema potrebe za takvom konfiguracijom uređaja zbog čega Naručilac potencira isporuku i ugradnju takvog semaforског uređaja? “**

**Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:**

Предмет јавне набавке су услуге координације рада светлосних сигнала-пројектовање са заменом semaforских уређаја и у складу са наведеним предметом ЈН Наручилац захтева израду пројекта којим ће се детаљно сагледати стање постојеће светлосне сигнализације и на основу сагледаног дефинисати која опрема треба да се замени да би се остварила координација светлосних сигнала на локацијама захтеваним пројектним задатком. Наручилац је предвидео да је остваривање координације светлосних сигнала на предметним локацијама могуће извршити на различите начине ( путем замене самог semaforског уређаја или путем замене могла semaforског уређаја) и због тога се у обрасцу структуре цене захтевају јединичне цене опреме, јер ће се количина и врста опреме која ће бити замењена одредити након израде пројекта, а у складу са висином финансијских средстава за предметну ЈН.

Наручилац у Обрасцу структуре цене захтева опрему која је компатибилна са постојећом опремом која се налази на предметним локацијама искључиво из економских разлога, како би уз најмање трошкове извршио успешну координацију рада светлосних сигнала на предметним локацијама. Наручилац ће прихватити понуде потенцијалних понуђача који нуде опрему која је у потпуности компатибилна са преомом захтеваном у Обрасцу структуре цене уколико уз понуду доставе валидан доказ о компатибилности понуђене опреме са захтеваном на српском језику ( одговарајући атест, изјава произвођача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу).

У погледу стања стубова носача опреме и кабловске инсталације, Наручилац ће уколико се пројектом дефинише да је потребна замена, исту извршити из средстава намењених за редовно одржавање.

Наручилац још једном истиче да ће се потреба за одговарајућом врстом и количином опреме утврдити тек након процене стања опреме и пројекта управљања, односно након израде пројекта координисаног рада светлосних сигнала на предметним локацијама и уколико пројекат буде захтевао комплекснију конфигурацију од постојеће, а постојећи уређај истовремено био у стању експлоатационе истрошености онда ће Наручилац захтевати замену семафорског уређаја за контролу 8 возачких и 8 пешачких сигналних група, а уколико постојећи уређај није „за отпис“, а пројекат захтева повећање капацитета конфигурације, онда ће Наручилац захтевати уградњу додатних модула којима се капацитет конфигурације повећава.

**Комисија по решењу бр. XI-13-404-182/2020**