



ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Одг. Р. / *[Signature]*
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“
ПАНЧЕВО
БРОЈ: 05-193/2019-2/3
ДАТУМ: 13-02-2020

413-09-0013/2020-0002

12 FEB 2020

Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево

Карађорђева 4,
26000 Панчево

Предмет: Захтев за достављање посебних услова за заштиту и уређење простора и изградњу објеката.

Веза: Ваш допис бр. 05-193/2019-1/1 од 20.01.2020. год. који је заведен у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије под бројем 4/3-09-0013/2020-0001 од 23.01.2020.год.

У вези вашег захтева да вам доставимо посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од значаја за израду Плана детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110кV далековода за прикључење трансформаторске станице "ТС Панчево 6", обавештавамо вас:

У складу са члановима 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15) објекти, инсталације и уређаји који се налазе или намеравају да се граде на подручју или изван подручја аеродрома и летишта, а који као препрека или услед емисије или рефлексије радио-зрачења могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (силоси, антенски стубови, димњаци, торњеви, далеководи, ветропаркови...) могу да се поставе тек кад се прибави сагласност Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије да се њима не утиче на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.

За изградњу два једнострука прикључна 110кV далековода за прикључење трансформаторске станице "ТС Панчево 6", Директорат не може да изда посебне услове јер нема довољно података за то. Тачније недостају координате стубова далековода и њихове висине да би могли да проценимо да ли је евентуално потребно обележавање неког стуба или заштитног ужета и слично. Сматрамо да у овој фази израде планске документације услови Директората нису од кључног значаја.

Директорат нема посебних услова на коридор далековода односно оквирну границу обухвата плана у оквиру које ће се утврдити коначна траса далековода, тако да се могу радити планови генералне регулације, детаљне регулације, идејни пројекти и издавати локацијски услови.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће на захтев инвеститора, а за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, издати решење о сагласности на предметну локацију, којим се потврђује да изградња објекта не утиче на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја и дати услове за евентуално обележавање.

Из тих разлога у планским документима потребно је условити инвеститора да у процесу добијања грађевинске дозволе прибави сагласности од Директората са условима за обележавање објекта.

С поштовањем,

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Златко Мишичевић

