

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Панчеву

09/23 број : 217-19242/18-1

Датум : 28.12.2018. године

ПА Н Ч Е В О

/НК/

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“  
ПА Н Ч Е В О

БРОЈ: 05-101/2018-2/3

ДАТУМ: 08-01-2019

ЈП „УРБАНИЗАМ“

ПА Н Ч Е В О

ул. Карађорђева бр. 4

**ВЕЗА** : Ваш захтев бр. 05-101/2018-1/6 од 12.12.2018. године, заведен у МУП РС,  
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву дана 18.12.2018. године

**ПРЕДМЕТ** : Достава услова заштите од пожара за потребе израде измена и допуна  
плана Генералне регулације-Целина 5-Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

У вези Вашег захтева горњи број којим тражите да Вам доставимо техничке услове заштите од пожара за потребе израде измена и допуна плана Генералне регулације-Целина 5-Кудељарац и Новосељански пут иза Надела, а након увида у Ваш захтев бр. 05-101/2018-1/6 од 12.12.2018. године са графичким прилогом Диспозиција простора у односу на град и планирана претежна намена површина са инфраструктуром, а у складу са чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15-измене и допуне) дајемо следеће мишљење :

Приликом израде измена и допуна плана Генералне регулације-Целина 5-Кудељарац и Новосељански пут иза Надела, потребно је поред услова прописаних посебним законом којим се уређује област градње и уређење простора, придржавати се одредби чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15-измене и допуне), односно потребно је утврдити :

1. изворишта снабдевања водом и капацитет градске уличне водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара за објекте који се планирају градити на овој територији, а према чл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“ бр. 3/18);
2. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
3. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката, са ширином путева која омогућава приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара, а према чл. 4, 6 и 7 Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повечаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95),
4. безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката и њихово пожарно одвајање и



5. могућности евакуације и спасавања људи.

Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, узимајући у обзир да због специфичности објекта, план детаљне регулације не може садржати све неопходне могућности, ограничења у услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија.

Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити и посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објекта са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15) уколико се планира њихова изградња у предметној целини.

Ослобођено плаћања таксе сходно чл. 18 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 3/18 и 50/18).

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**

полицијски саветник

Ненад Калапиш

