

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Панчеву

09.22 број : 217-2702/20-1

Датум : 13.02.2020. године.

ПА Н Ч Е В О

/ПМ/

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“

ПА Н Ч Е В О

05-126/2019-212

19-02-2020

ДАТУМ:

ЈП „УРБАНИЗАМ“

ПА Н Ч Е В О

ул. Карађорђева, бр. 4.

ВЕЗА : Ваш захтев бр. 05-126/2019 од 07.02.2020. године, заведен у МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву дана 12.02.2020. године.

ПРЕДМЕТ : Захтев за издавање услова за заштиту од пожара за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле бр. 3576 к.о Војловица, у оквиру комплекса НИС "Рафинерија нафте Панчево" у граду Панчево.

У вези Вашег захтева горњи број којим захтевате да Вам доставимо услове заштите од пожара за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле бр. 3576 к.о Војловица, у оквиру комплекса НИС "Рафинерија нафте Панчево" у граду Панчево, а након увида у Ваш захтев бр. 05-126/2019 од 07.02.2020. године, са графичким приказом панираног простора за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле бр. 3576 к.о Војловица, у оквиру комплекса НИС "Рафинерија нафте Панчево" у граду Панчево, а у складу са чл. 29. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 –др, закони), дајемо следеће мишљење:

Приликом израде Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле бр. 3576 к.о Војловица, у оквиру комплекса НИС "Рафинерија нафте Панчево" у граду Панчево, потребно је поред услова прописаних посебним законом којим се уређује област градње и уређење простора, придржавати се одредби чл. 29. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 –др, закони), односно потребно је утврдити :

1. изворишта снабдевања водом и капацитет градске уличне водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара за објекте који се планирају градити на овој територији, а према чл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“ бр. 3/18);
2. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
3. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката, са ширином путева која омогућава приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара, а према чл. 4, 6 и 7 Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повечаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95),

потребно да се за сваку фазу изградње прибави сагласност на техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара,

Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, узимајући у обзир да због специфичности објеката, план детаљне регулације не може садржати све неопходне могућности, ограничења у услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија.

Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити и посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 16. став 1. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17) уколико се планира њихова изградња у предметној целини.

Ослобођено плаћања таксе сходно чл. 18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11- усклађени дин. изн., 55/12- усклађени дин. изн., 93/12, 47/13- усклађени дин. изн., и 65/13- усклађени дин. изн.-др.закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018 – испр. и 50/2018 - усклађени дин. изн. и 95/18 и 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019 – испр.).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
потпуковник полиције
Ненад Калапиш

