

70уси



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
PANČEVO, Oslobođenja 15
Tel/fax 013-345-377
e-mail adresa: office @ vodovodpa.rs

PANCEVO

Број: Д-1275/1

Датум: 24.02.2020. год.



JAVNO PREDUZEĆE „УРБАНИЗАМ“
ПАНЧЕВО

БРОЈ: 05-126/2019-21

ДАТУМ: 09-07-2020

ЈП „Урбанизам“

Карађорђева улица бр. 4, Панчево

Инвеститор: “НИС а.д. Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад

Депарتمان за инвестиције и развој

Народног фронта 12, Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Посебни услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у циљу израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу склоништа за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле 3576 к.о. Војловица

На основу Вашег захтева број 05-126/2019 од 7.02.2020. године (Д- 1275 од 10.02.2020. год.), који се односи на достављање техничких услова за изградњу склоништа за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле 3576 к.о. Војловица, извештавамо Вас следеће:

Водовод:

ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево поседује у Спољностарчевачкој улици (испред комплекса Рафинерије) водовод од азбестцементних цеви пречника 150 мм са којег је изведен прикључак за комплекс Рафинерије пречника 150 мм и цевовод од азбестцементних цеви пречника 500 мм са којег је дат прикључак за Рафинерију пречника 200 мм. ЈКП „Водовод и канализација“ за рафинерију обезбеђује санитарну воду и нема могућности да обезбеђује неке друге врсте вода. Уколико се укаже потреба за већим количинама воде, можемо да их обезбедимо реконструкцијом постојећих прикључака. Прикључци поседују водомере одмах иза границе комплекса тако да су све водоводне инсталације иза водомера у надлежности рафинерије. Због тога немамо никакве посебне захтеве за радове на изградњи и реконструкцији у комплексу рафинерије. **Наш једини захтев је да се не врши повезивање водоводне инсталације санитарне воде са другим врстама воде (нпр. технолошким) како се не би угрозила санитарна исправност воде.** Уколико се појави потреба за радовима у Спољностарчевачкој улици где се налазе инсталације водовода, неопходно је да затржите нове услове како би смо дефинисали начин рада и прикључења у близини водоводних инсталација.

Фекална и атмосферска канализација:

Инсталације градске канализације отпадних вода не постоје, ове воде могу се уклањати само преко сопствених система и за евентуално прикључивање нових система и објеката не дајемо услове.

И за атмосферску канализацију важи да исту треба прикључити у оквиру комплекса Рафинерија и да у том случају за евентуално прикључивање нових система и објеката такође не дајемо услове.

Уколико се ипак укаже потреба за евентуалним прикључењем на атмосферску канализацију која је изван границе комплекса (постоји систем сливника на паркинг простору испред рафинеријског комплекса и атмосферска канализација у путном појасу) инвеститор је у обавези да се обрати ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево новим захтевом, како би се техничким условима дефинисао начин прикључења. Ово значи да није дозвољен ниједан вид самосталног прикључења без сазнања належних из ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.

Приликом извођења радова, код укрштања или паралелног вођења са инсталацијама водовода и канализације, РАДОВЕ ИЗВОДИТИ ИСКЉУЧИВО РУЧНО.

Уколико током извођења радова дође до оштећења водоводне и канализационе мреже, Инвеститор је дужан да сноси трошкове санација.

Пројекте урадити у складу са предходно прибављеним Решењем о локацијској дозволи и уз консултације са Техничким сектором ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.

С поштовањем,

Директор,

Александар Радуловић, дипл. инж. грађ.



