

Oja R./Skopje

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“

ПАНЧЕВО

БРОЈ: 05-171/2019-7/3

ДАТУМ: 19-04-2021



Јавно предузеће „Урбанизам“
Панчево

Славе Бојаџијевић, директор

Карађорђева 4

26000 Панчево



244314-2021

БУДУЋНОСТ
НА ДЕЛУ

Депарتمان за спољне везе и односе
са државним органима у Србији

Број: NM-1114000/18-05/200/2021
Датум: 14.01.2021

ПРЕДМЕТ: Достављање података и услова за потребе израде Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

Поштовани господине Бојаџијевић,

У складу са захтевом Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број: 05-171/2019, од 24.12.2020. године, сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020) НИС а.д. Нови Сад доставља следеће податке:

Предузећу НИС а.д. Нови Сад је Решењем Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, бр. 143-310-453/2020-03 од 31.12.2020. године, одобрено извођење примењених геолошких истраживања нафте и гаса на простору јужни Банат (истражни простор 6176). Извођење геолошких истражних радова се врши према Пројекту геолошких истраживања нафте и гаса на истражном простору јужни Банат.

У текстуалном делу Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева, као и на графичким прилозима, треба навести да је на целом подручју обухвата наведеног плана, компанији НИС а.д. Нови Сад одобрено извођење геолошких истраживања нафте и гаса.

У случају открића нових лежишта нафте и гаса на простору Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева, треба предвидети експлоатацију нафте и гаса у целом обухвату плана, односно на оним деловима територије на којима нема посебних ограничења за ову врсту делатности, у складу са савременим еколошким стандардима и позитивном законском регулативом.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉОВОДОНИКА

НИС а.д. Нови Сад
Народни фронт 12,
21000 Нови Сад
Тел: +381 21 481 1111
office@nis.eu
www.nis.eu

ПИБ: 104052135
Матични број: 20084603
Основни капитал друштва: 833.798.000 € у целости уписан, уплаћен и улог
Регистар привредних субјеката БД 92142/2005
Банка Intesa а.д. Београд
160-92713-38
Војвођанска банка а.д. Нови Сад
325-9500600036722-90

SA 12 00 01-072, верзија 2.1

Подручје Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева, обухвата експлоатационо поље „Банатско Ново Село југ“ са следећим координатама:

Координате експлоатационог поља:

Банатско Ново Село југ		
	X	Y
1.	4 978 000	7 483 000
2.	4 980 000	7 483 000
3.	4 980 000	7 484 000
4.	4 978 000	7 484 000

Експлоатација угљоводоника се врши на основу Решења Секретаријата за привреду, број III 310-26/92 од 05.11.1992. године, којим се одобрава експлоатација гаса на гасном пољу „Банатско Ново Село југ“.

Експлоатационо поље „Банатско Ново Село југ“ у наведеним координатама треба у оквиру текстуалног дела наведеног плана, као и у графичким прилозима означити као подручје намењено за експлоатацију угљоводоника.

На ситуациону карту у dwg формату, у прилогу овог дописа, у границе обухвата предметног плана унета је постојећа инфраструктура у власништву НИС а.д. Нови Сад.

Напомињемо и да је приликом израде техничке документације и извођења радова, потребно испоштовати одредбе следећих законских прописа и техничких норматива:

1. Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015 и 95/2018 – др. закон),
2. Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон),
3. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009),
4. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 44/77, 45/85, 18/89, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 101/2005-др. закон и 54/2015-др. закон),
5. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закон),
6. Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима („Сл. гласник РС“, бр. 37/2013),
7. Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бара („Сл. гласник РС“, бр. 37/2013 и 87/2015),
8. Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте, земних гасова и спојних вода („Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/79, 41/81 и 15/82) и

НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12,
21000 Нови Сад
Тел: +381 21 481 1111

office@nis.rs
www.nis.rs

ПИБ: 104052135
Матични број: 20084603

Основни капитал друштва 993.786.000 Е у целисти уписан, уплаћен и унет
Регистар привредног субјеката БД 92142/2005

Војвођанска Банка а.д. Нови Сад
355-1006010-59
Banca Intesa а.д. Београд
160-92713-36

SA 12 00 01-072, верзија 2.0

9. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о усклађивању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“, бр. 114/2017).

као и СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:

1. Заштитни појас цевовода јесте прописани простор ширине по 200 метара са једне и друге стране цевовода, мерено од осе цевовода, у коме други објекти (густина насељености -изграђености) утичу на његову сигурност.
2. Радни појас је минимални простор дуж трасе цевовода и каблова за њихово одржавање.
3. У појасу бушотине ширине 30 метара, мерено од осе бушотине, не смеју се налазити, односно лоцирати саобраћајнице (путни појас).
4. Приликом извођења радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка механизација не прелази преко постојећих цевовода на местима где нису заштићени.
5. Током извођења радова водити рачуна о ознакама за обележавање цевовода на његовој траси.
6. Изнад цевовода или каблова не сме се градити, као и постављати, привремени и трајни објекти.
7. У појасу бушотине ширине 15 метара, мерено од осе бушотине, не могу се лоцирати и градити путни појас.
8. У зони бушотине ширине 30 метара, мерено од осе бушотине, не смеју се лоцирати и градити надземни објекти и лоцирати заштитни појас далековода и телефонских линија.
9. Приликом извођења радова не смеју се у зони опасности бушотине ширине 7,5 метара мерено од осе, налазити материје, уређаји, извори отвореног пламена и варницења и све остало што може проузроковати пожар или омогућити његово ширење.
10. Приликом избора локације, пројектовања и изградње објеката обезбедити несметани путни прилаз према свим објектима, у власништву НИС а.д. Нови Сад, са постојећих и планираних саобраћајница.
11. Приликом избора локације, пројектовања и изградње објеката мора се обезбедити стабилност цевовода, каблова и објеката у власништву НИС а.д. Нови Сад, тако да се обезбеди заштита људи и имовине и спречи могућност штетних утицаја на околину.
12. У заштитном појасу цевовода, каблова и објеката, у власништву НИС а.д. Нови Сад, не смеју се изводити радови и друге активности пре него што се добије писмено одобрење, односно коначна сагласност.
13. Предузеће и друго правно или физичко лице које је добило одобрење мора приликом извођења радова и других активности у заштитном појасу цевовода, каблова и објеката спроводи мере заштите према упутству.
14. Код пројектовања и изградње објеката у близини цевовода, каблова и објеката, у власништву НИС а.д. Нови Сад, у свему поштовати одредбе из важећих законских прописа, техничких норматива и датих услова.

НАПОМЕНЕ:

1. У циљу добијања коначне сагласности Инвеститор је обавезан да достави извод из техничке документације у три (3) примерка у коме су обрађени услови за објекте у власништву НИС а.д. Нови Сад, на адресу НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за производњу нафте и гаса, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад. Уз примерак извода доставити и препис ових техничких услова. Један примерак извода из техничке документације се задржава.
2. Након добијања коначне сагласности, пре почетка извођења радова Инвеститор је дужан да минимално седам (7) дана писмено обавести НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за производњу нафте и гаса, која ће одредити одговорна лица за вршење стручног надзора са аспекта безбедности и заштите у току извођења радова.
3. Све штете које евентуално могу настати у току извођења радова и као последица лоше изведених радова и непридржавања датих техничких услова, Инвеститор је дужан да надокнади власнику објекта НИС а.д. Нови Сад.
4. НИС а.д. неће сносити никакву одговорност у случају настанка било какве штете на објектима који су лоцирани у заштитном појасу објекта НИС а.д. Нови Сад, нити је обавезан да надокнади штету власнику.
5. Ови технички услови се могу користити искључиво за израду Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева. Уколико се са радовима не започне у року од две (2) године технички услови се морају поново тражити.

За додатне информације у вези датим условима можете контактирати Сектор за инфраструктуру и подршку пројектима Блока Истраживање и производња, колегијницу Стојку Живановић, тел. 021/481-5412 или моб. 064/8882992.

За све остале информације можете контактирати Департман за спољне везе и односе са државним органима у Србији, телефон: +381 11 205 8190 e-mail: serbian.gr@nis.eu

С поштовањем,

Директор Департмана за спољне везе и односе са државним органима у Србији
Департман за спољне везе и односе са државним органима у Србији
НИС а.д. Нови Сад

Татјана Исаковић

Прилог: *dwg* фајл са унетом инфраструктуром НИС а.д. Нови Сад у границама Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12,
21000 Нови Сад
Тел: +381 21 481 1111

office@nis.eu
www.nis.eu

ПИБ: 104052135
Матични број: 20084693

Основни капитал друштва: 993 788 000 € у целости уписан, уплаћен и унет
Регистар привредних субјеката БД 02142/2005

Војвођанска Банка а.д. Нови Сад
355-1006010-50
Banca Intesa а.д. Београд
160-92713-38

SA 12 00 01-072, верзија 2.0