



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»
ПАНЧЕВО, Ослобођења 15,
Тел/Факс 013-345-377; тел-факс 013-319-477
e-mail адреса: office@vodovodpa.rs
текући рачун: 160-10370-06

ПАНЧЕВО
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
Број: Д-8908/1
Панчево, 4. 10. 2021. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО, ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ПАНЧЕВО, Трг Краља Петра I

Инвеститор: STAHL BAU MUNCHEN DOO PANČEVO
Пројектант: Огранак Института за Грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, Београд, улица Косовска Београд, Радивоје Гузина, дипл.инж.грађ.
Место градње: Панчево, Улица Јабучки пут бр. 227 и 231, кат. парцела 23/3,23/4,23/5,24/1,24/2,24/3 к.о. Панчево

ПРЕДМЕТ: Технички услови за потребе израде локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут II А реда – 130а-Панчево –Јабука на кат.парцели бр.8002/1 К.О. Панчево у Панчево

На основу вашег захтева наш бр Д-8908 од 28.09.2021. године, који се односи на издавање локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут II А реда – 130а-Панчево –Јабука на кат.парцели бр. 8002/1 К.О. Панчево у Панчево, извештавамо вас следеће:

- На посматраној локацији постоје: магистрални водовод на који није дозвољено прикључање, градски водовод пречника PEOD110 и колектор фекалне канализације OD 500 на који није дозвољено прикључање (ситуација дата у прилогу).
- Идејно решење бр. ИДР- 0221/1. Пројекта саобраћајни прикључак на јавну саобраћајницу државни пут II А реда – 130а-Панчево –Јабука на кат.парцели бр. 8002/1 К.О. Панчево које је основ за исховање техничких услова урађено је од стране предузећа Института за Грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, Београд, улица Косовска Београд, Радивоје Гузина, дипл.инж.грађ.
- На делу где се врши асфалтирање изнад градских инсталација (водовода и канализације) не сме се користити тешка механизација, као ни набијањене машинским путем. Ово се односи и на сва остала места на којима се предвиђа изградња саобраћајнице преко наших инсталација.
- За прикључке не поседујемо геодетску документацију па је њихов положај могуће утврдити једино на лицу места.
- Све радове изнад наших инсталација и изнад кућних прикључака изводити уз појачану пажњу и присуство наших стручних служби.
- Уколико је потребно због смањене величине надслоја код израде саобраћајног прикључка, инсталације водовода и канализације поставити у заштитне цеви. Ове радове обавезно вршити уз надзор стручних служби из ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
- Положај инсталација на ситуацији је дат на основу незваничних података које поседује ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и не може се користити као тачан податак приликом пројектовања и изградње. Инвеститор је дужан да од надлежног предузећа прибави тачне положаје инсталација и у складу са њима уради пројектну документацију. Такође је дужан да утврди стварне коте инсталација и на терену, и да у складу са тим пројектује и гради.

- Пројектном документацијом предвидети, а током изградње у зони изнад водовода и канализације користити, искључиво лаку механизацију, како не би дошло до хаварије на инсталацијама које су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
- Уколико током извођења радова дође до оштећења наших инсталација Инвеститор је дужан да одмах обавести надлежне у ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и у најкраћем могућем року изврши санацију хаварије о свом трошку, а уз надзор стручних служби ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
- У случају хаварије или неопходне интервенције на постојећим инсталацијама, Инвеститор је дужан да у сваком тренутку интервентним екипама ЈКП „Водовод и канализација“ и механизацији омогући приступ инсталацијама и санирање хаварије.
- Пројекте радити уз консултације са Техничким сектором ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
- Осам дана пре почетка извођења радова, потребно је да нам се обратите како би се радови на местима са укрштањем и паралелним вођењем са инсталацијом водовода и канализације обављали под стручним надзором нашег лица.
- Инвеститор је дужан да поштује односно радове изводи у складу са Одлуком о преради и дистрибуцији воде (Сл. лист Града Панчева број 23 од 2018) који се примењује од 11.10.2018. године; Одлуком о одвођењу и пречишћавању отпадних воде (Сл. лист Града Панчева број 23 од 2018) који се примењује од 11.10.2018. године; Техничким условима ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево као и осталим техничким стандардима и прописима за ову врсту радова; Правилником о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Сл. гласник РС“ бр. 46/91) и чл. 21 Одлуке о канализацији („Сл. лист општине Панчево, Ковин и Опово“ бр. 14/90, 8/91, 14/92, 7/93, 9/93 и „Сл. лист општине Панчево“ бр. 1/94,4/94) Скупштина општине Панчево од 31.10.1996. године.

Цена израде техничких услова из надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут II А реда – 130а-Панчево – Јабука на кат.парцели бр.8002/1 К.О. Панчево у Панчево је 6.876,00 динара (без ПДВ-а).

Прилог: Ситуација са положајем и подацима водоводне и канализационе мреже.



ВД ДИРЕКТОРА

Зоран Ашанин, дипл.економиста

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]