



Наш број: 8C.1.1.0.-D.07.15.-227720-21

STAHL BAU MUNCHEN DOO PANČEVO

**СВЕТОГ САВЕ бр. 23А**

Панчево, 30.09.2021

**26000 ПАНЧЕВО**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево размотрио је захтев примљен дана 28.09.2021 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

### **УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ**

за изградњу саобраћајни прикључак на државни пут IIа реда бр.130 Ечка-Ковачица- Јабука- Панчево, деоница Јабука - Панчево, км 61+314 на к.п. 8002/1 к.о. Панчево, у улици Јабучки пут 227а и 231 у Панчеву на катастарским парцелама број 23/3, 23/4, 23/5, 24/1, 24/2, 24/3 и државни пут 8002/1 к.о. Јабука.

На датој локацији постоје сн надземни електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом саобраћајни прикључак на државни пут IIа реда бр.130 Ечка-Ковачица- Јабука- Панчево, деоница Јабука - Панчево, км 61+314 на к.п. 8002/1 к.о. Панчево, у улици Јабучки пут 227а и 231 у Панчеву на катастарским парцелама број 23/3, 23/4, 23/5, 24/1, 24/2, 24/3 и државни пут 8002/1 к.о. Јабука, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево.

#### **1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:**

- 1.1. Хоризонтални размак трасе енергетског кабла од саобраћајне површине мора износити најмање 1 m, а од пешачке стазе најмање 0,5 m.
- 1.2. При укршању, вертикални размак између саобраћајне површине и горње ивице кабловске канализације енергетског кабла не сме да буде мањи од 0,8 m. Угао укрштања треба да је што ближи 90°.
- 1.3. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
- 1.5. Спољна ивица саобраћајнице мора бити удаљена најмање:
  - 1 m од најближе странице бетонског постоља стуба
  - 1 m од спољашњег уземљивача трансформаторске станице.Статичка стабилност стубова не сме бити угрожена.
- 1.6. При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са саобраћајницом, поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ објављеног у „Службеном листу РС“ број 65/88 и 18/92.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд  
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378  
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

## 2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, Панчево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, Панчево.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неухвајавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

### Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику



Директор/огранка

мр Новак Савановић, дипл. ецц.