

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»
ПАНЧЕВО, Ослобођења 15,
Тел/Факс 013-345-377; тел-факс 013-319-477
e-mail адреса: office@vodovodpa.rs
текући рачун: 160-10370-06

ПАНЧЕВО
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
Број: Д-9633/1
Панчево, 4. 11. 2020. год.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сектор за просторно планирање и урбанизам
Београд, Немањина 22-26

УПРАВА ЗА СТАЊЕВНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН
ПИСАРНИЦА - 1012

ПРИЈЕМАО: 16.11.2020

16.11.2020

ПРЕДМЕТ: Технички услови у циљу израде Просторног план подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

На основу Вашег захтева број 350-01-1091/2020-11 од 4.10.2020.године (наш број Д-9633 од 2.11.2020. год.) који се односи на издавање техничких услова за израду Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин - Нови Сад, извештавамо вас следеће:

1. Носилац израде Просторног план подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад је РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ;
2. Обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, улица Железничка број 6/III.

- На посматраној локацији која је назначена у захтеву као обухват плана налази се инсталација градског водовода, односно постоји магистрални водовод Јабука – Глогоњ пречника VPE180, који снабдева санитарном водом насељено место Глогоњ. Водовод се налази на дубини од око 1,2 метра, испод и око 10 цм затрпан песком, док је остатак рова земља из ископа. (ситуација са оријентационим положајем дата је у прилогу).
- Насељено место Глогоњ нема алтернативни начин снабдевања санитарном водом, у случају прекида снабдевања, корисници неће имати воду за санитарне потребе.
- Из тог разлога, неопходно предвидети сва могућа осигурања приликом планираних радова како би се обезбедило континуирано и квалитетно снабдевање становника санитарном водом.
- С обзиром да је у плану изградња аутопута, за очекивати је стално присуство тешког саобраћаја, те је неопходно извршити осигурање магистралног водовода у целом појасу планираног аутопута + 1 метар са сваке стране. Уколико се планирају сервисне саобраћајнице, и оне морају бити обухваћене наведеним осигурањем.
- Осигурање магистралног водовода мора бити тако урађено да у сваком тренутку надлежне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево могу приступити радовима на магистралном водоводу у случају редовног одржавања или неопходних интервенција или хаварија.
- Пројектна документација мора садржати статички прорачун којим ће се доказати стабилност магистралног цевовода приликом оптерећења од саобраћаја који се очекује на планираном аутопуту.
- Пројекат изградње аутопута са приступном саобраћајницама у којем ће бити обрађено и осигурање магистралног водовода радити уз консултације са техничким сектором ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
- Пре исходовања дозволе за изградњу Инвеститор је дужан да достави у ЈКП „Водовод и канализација“ пројекат на увид и мишљење.

- На делу где се врши асфалтирање изнад водовода не сме се користити тешка механизација, као ни набијање машинским путем. Ово се односи и на сва остала места на којима се предвиђа изградња саобраћајнице преко водоводних инсталација.
- У случају хаварије или неопходне интервенције на постојећим водоводима, Инвеститор је дужан да у сваком тренутку интервентним екипама ЈКП "Водовод и канализација" и механизацији омогући приступ водоводу и санирање хаварије


ОПШТИ УСЛОВИ:

- На приложеној ситуацији приказане су све постојеће инсталације које су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево. Геодетски подаци су дати оријентационо, за тачне податке обратити се РГЗ – Катастар непокретности Панчево. Геодетске подлоге са уцртаним кућним прикључцима и привременим водовима водовода ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево не поседује, тако да ове инсталације нису приказане на достављеној ситуацији.
- Осам дана пре почетка извођења радова, потребно је да нам се обратите како би се радови на местима са укрштањем и паралелним вођењем са инсталацијом водовода обављали под стручним надзором нашег лица.
- Цена израде техничких услова у циљу израде Просторног план подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад је 0,00 динара (без ПДВ-а).

ВД ДИРЕКТОР
Зоран Ашанин, дипл.грађ.инж.



СИТУАЦИОНИ ПЛАН



Легенда:

- Аутопут - планирани
- Магистрални водовод

Датум	04.11.2020.
Обрадила:	Љубица Марић,

