



Огранак Електродистрибуција Панчево

Панчево, Милоша Обреновића 6, телефон +381 13 315 020, телефакс +381 13 335 004

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 8С.1.1.0.-D.07.15.-254899-20/3

ЈП УРБАНИЗАМ

Ваш број:

КАРАЂОРЂЕВА бр. 4

Панчево, 13.09.2020

26000 ПАНЧЕВО

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 1179/10 на К.О. ПАНЧЕВО,), ПАНЧЕВО

Поводом Вашег захтева, наш број 8С.1.1.0.-D.07.15.-254899-20, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде комплекс аутобуске станице у Панчеву, за грађевинску парцелу број 1179/10 К.О.Панчево, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

1. Предвидети коридоре за нисконапонску мрежу (мрежа у власништву Странке) са обе стране улица јавне површине као и на предметној парцели бр. 1179/10 К.О Панчево. Нисконапонску мрежу извести кабловски. Предвидети потребан број цеви \varnothing 110 за пролаз каблова испод бетонских површина , кроз парцеле јавне површине и на предметној парцели 1179/10 К.О.Панчево.
2. Напајање будућег потрошача на предметној парцели 1179/10 К.О.Панчево , предвидети кабловски, преко кабловских прикључних ормана, који се постављају на одговарајућим бетонским постољима (САБП-600, САБП-800) , који ће се уградити непосредно поред постојеће трафостанице "АЕРОДРОМ". Ормани мерних места са мерним уређајима се уграђују на бетонска постоља.
3. Забрањено је водити каблове испод саобраћајница, изузев на местима укрштања. За ту сврху потребно је предвидети у свим раскрсницама (у свим правцима) полагање потребног броја цеви \varnothing 110 за пролаз каблова испод коловоза. Крајеве цеви обележити стандардним ознакама, а резервне цеви на крајевим затворити одговарајућим прибором.
4. Постојеће каблове, који на местима укрштања нису у кабловицима поставити у дводелне кабловице које се полажу на бетонској кошуљици дебљине 10cm. Забрањено је градити објекте (зграде) изнад кабловских водова.

Општи услови извођења нисконапонске мреже:

1. Кабловска нисконапонска мрежа изводи се каблом PP00 А 4x150mm².

Приликом израде урбанистичког пројекта неопходно је уважити све законе и прописе а посебно прописе везане за паралелно вођење и укрштање електроенергетских водова са осталом инфраструктуром и прописе везане за међусобна растојања објеката.

Ови услови не садрже све потребне елементе за пројектовање и прикључење појединачних објеката. У складу са наведеним, локацијски услови за појединачне објекте се не могу издати само на основу овог документа већ је неопходно од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, исходovati посебне услове за пројектовање и прикључење на начин предвиђен важећим Законом о планирању и изградњи.

Према Закону о енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије одређује место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници



Директор оградка

мр. Новак Савановић, дипл. ецц.