

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“
ПАНЧЕВО

БРОЈ:

05-86/2021-3/3

ДАТУМ:

23-08-2021



Сектор техничких послова

Јавно предузеће Урбанизам Панчево

Ул. Карађорђева бр. 4

26000 Панчево

Наш број: 02-06-12/224

Датум: 15.7.2021

Предмет: Одговор на допис у вези са издавањем посебних услова за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, податке о постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима на предметном подручју

На основу Вашег дописа бр. 05-86/2021 од 05.07.2021. године и приложене графичке документације обавештавамо Вас о следећем:

У југоисточној зони обухвата плана налази се Магистрални гасовод високог притиска МГ-01, Елемир - Панчево (DN300, $p_{max}=50bar$) који је у власништву ЈП Србијагас Нови Сад, а којим управља Транспортгас Србија доо Нови Сад.

Према Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бара (Сл. гласник РС бр. 37/2013 и 87/2015) минимална дозвољена удаљеност грађевинских објеката од гасовода високог притиска износи 30 метара.

Поменути гасовод је израђен од челичних цеви и води се на дубини од 0,6÷2 метра. Приближна позиција гасовода дата је у прилогу ових услова. За тачне податке о локацији гасовода потребно је обратити се Републичком геодетском заводу.

Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у заштитној зони гасовода потребно је испоштовати Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 37/2013 и 87/2015).

Глави инжењер за транспорт гаса

Зоран Добриковић, дипл.инж.руд.

С поштовањем,




Руководилац РЈ Транспорт Панчево

Саша Чернин, дипл.инж.маш.

Достављено:

1. Наслову
2. Потписницима
3. Архиви

Plan detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane BNS, na K.O. Banatsko Novo Selo,
Magistralni gasovod visokog pritiska MG-01, DN 300, P_{\max} 50 bar



15.07.2021. god.

Grafički prilog M. Jakšić