

4.1.1 Vodovod

Investitor priključenje svih objekata na KP 4355/3, 4355/8, 4555/9, 4355/10 I 4355/11 KO Pančevo predviđa na gradski vodovod koji će se izgarditi u saobraćajnici na KP 4355/4, 18225, 8055/1, 8051 I 4510 KO Pančevo.

Vodomerne šahte predvideti na 1,5m od regulacione linije. Zbog veličine parcele moguće je predvideti I više vodovodnih šahti. Šahtovi moraju da budu odgovajajućih dimenzija u skladu sa predviđenim brojem vodomera. Isključivo je dozvoljeno upravno priključivanje na gradski vodovod. Prečnik vodovodnog priključka se određuje na osnovu hidrauličkog proračuna uračunavajući sve buduće potrošače koji će se snabdevati vodom sa tog priključka.

Priključci na vodovodnu mrežu su definisani u skladu sa pozicijom novoplaniranih objekata i orjentaciona pozicija mesta priključenja prikazana na grafičkom prilogu, a u svemu prema uslovima JKP "Vodovod I kanalizacija" Pančevo broj Д – 9277/1 izdate dana 14.10.2022.год

4.1.2 Kanalizacija

Priključenje objekta na KP 4355/3, 4355/8, 4555/9, 4355/10 I 4355/11 KO Pančevo, na fekalnu kanalizaciju se predviđa na gradsku fekalnu kanalizaciju koji će se izgarditi u saobraćajnici na KP 4355/4, 18225, 8055/1, 8051 I 4510 KO Pančevo

Revizione šahtove predvideti na 1,5m od regulacione linije. Zbog veličine parcele moguće je predvideti I više priključnih šahtova. Šahtovi moraju da budu odgovajajućih dimenzija. Isključivo je dozvoljeno upravno priključivanje na gradsku fekalnu kanalizaciju. Prečnik kanizacionog priključka se određuje na osnovu hidrauličkog proračuna unutrašnjih instalacija.

U fekalnu kanalizaciju dozvoljeno je isključivo ispuštanje sanitarnih otpadnih voda. Na fekalnu kanalizaciju nije dozvoljeno priključenje atmosferskih voda.

Priključci na kanizacionu mrežu su definisani u skladu sa pozicijom novoplaniranih objekata i orjentaciona pozicija mesta priključenja prikazana na grafičkom prilogu, a u svemu prema uslovima JKP "Vodovod I kanalizacija" Pančevo broj Д – 9277/1 izdate dana 14.10.2022.год

4.1.3 Kanalizacija

Priključenje objekta na KP 4355/3, 4355/8, 4555/9, 4355/10 I 4355/11 KO Pančevo se predviđa na gradsku atsmosfersku kanalizaciju koji će se izgarditi u saobraćajnici na KP 4355/4, 18225, 8055/1, 8051 I 4510 KO Pančevo .

Revizione šahtove predvideti na 1,5m od regulacione linije. Zbog veličine parcele moguće je predvideti I više priključnih šahtova. Šahtovi moraju da budu odgovajajućih dimenzija.