

Напомена: користити пречнике цеви који су у употреби у граду Панчеву (HD PE OD 85 се не производи и није у употреби у нашем предузећу)

Фекална канализација:

- Инвеститор је прикључење објекта предвидео на градску фекалну канализацију који ће се изградити у саобраћајници на кат.парцелама бр. 4355/4, 18225, 8028/1, 8055/1, 8051 и 4510 к.о. Панчево.
- Ревизионе шахтове поставити на 1,5 метар од регулационе линије. С обзиром на величину парцеле, могуће је предвидети више прикључних шахтова и прикључака.
- Искључиво је дозвољено управно прикључање (на прикључцима нису дозвољена скретања нити прикључења под углом)
- Водити рачуна о kotaма пројектоване фекалне канализације у будућој саобраћајници.
- Шахтови морају бити одговарајућих димензија.
- Ревизиони шахтови морају бити приступачани тако да у сваком тренутку буде омогућен приступ специјалном возилу за одржавање канализационе мреже, ради евентуалног одгушења прикључака.
- **Није дозвољена изградња и прикључање путем цевне ревизије.**
- Шахт урадити у свему према техничким прописима и важећим стандардима за ову врсту радова и уз сву потребну пројектно техничку документацију.
- Подруми, подземне гараже, сутеренске просторије и све што је испод геодетске коте терена улице на којој се налази канализација на коју се објекат прикључује, не сме се директно прикључити на канализацију.
- Пројектант је дужан да предвиди оптималан начин прикључења, односно да у односу на дубину градске фекалне канализације утврди да ли ће бити могуће гравитационо прикључење или преко црпне станице (црпна станица се мора налазити на парцели инвеститора, трошкови изградње, набавке и одржавања нису у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево)
- Инвеститор је дужан да се придржава свих стандарда и прописа који важе у ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, у противном неће моћи да изврши планирано прикључење објекта и регистрацију корисника.
- Инвеститор је дужан да се обрати ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево захтевом за прикључење на градску фекалну канализацију. Уз захтев за прикључење доставити ПЗИ – пројекат за извођење у којем ће се одредити пречник канализационог прикључка на основу **хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација**. Минимални пречник канализационог прикључка је DN 150, уколико се хидрауличким прорачуном не покаже да је потребан пречник прикључка већи од DN 150.
- У фекалну канализацију дозвољено је искључиво испуштање санитарних отпадних вода. Строго је забрањено испуштање воде у фекалну канализацију из других система (као што су системи за загревање објеката путем топлотних пумпи).
- На фекалну канализацију није дозвољено прикључење атмосферских вода.

Атмосферска канализација:

- Инвеститор је прикључење објекта предвидео на градску атмосферску канализацију који ће се изградити у саобраћајници на кат.парцелама бр. 4355/4, 18225, 8028/1, 8055/1, 8051 и 4510 к.о. Панчево.
- Ревизионе шахтове поставити на 1,5 метар од регулационе линије. С обзиром на величину парцеле, могуће је предвидети више прикључних шахтова и прикључака.
- Искључиво је дозвољено управно прикључање (на прикључцима нису дозвољена скретања нити прикључења под углом)
- Водити рачуна о kotaма пројектоване атмосферске канализације у будућој саобраћајници.
- Ревизиони шахтови морају бити одговарајућих димензија.
- Ревизиони шахтови морају бити приступачани тако да у сваком тренутку буде омогућен приступ специјалном возилу за одржавање канализационе мреже, ради евентуалног одгушења прикључака.
- **Није дозвољена изградња и прикључање путем цевне ревизије.**
- Шахтове урадити у свему према техничким прописима и важећим стандардима за ову врсту радова и уз сву потребну пројектно техничку документацију.