

Потребно је у сваком објекту предвидети просторију за топлотну подстаницу за смештање опреме како би расподела енергије била оптимална. У објекту Б предвидети 1 и у објекту Ц 4 топлотне подстанице.

Објекти ће топлотну енергију за грејање добијати из топлане Котеж у ул. Стевана Шупљикца бб. Унутрашње инсталације објекта пројектовати тако да максимална температура разводне воде буде 65⁰ С.

За оптимизацију решења прикључивања на систем даљинског грејања и постизање најбољих перформанси система у складу са радом наших система и опреме стојимо вам на располагању.

Ови технички услови се могу користити само за израду урбанистичког пројекта.

За добијање локацијских услова неопходно је да се кроз ЦЕОП процедуру добије документ Решење о одобрењу, услови за пројектовање и прикључење од ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ Панчево.



В.Д. ДИРЕКТОР-а

Предраг Живковић

