

Potrebni energetska kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima)	<p>Objekat A: Maksimalnajednovremenasnaga hidrantskog postrojenja-Pjmax=11,04kW</p> <p>Objekat B: Maksimalna jednovremena snaga zajedničke potrošnje - Pjmax=11,04kW. Maksimalna jednovremena snaga zajedničke garaže - Pjmax=17,25kW. Maksimalna jednovremena snaga putničkog lifta - Pjmax=17,25kW. Maksimalnajednovremenasnaga hidroforiskog postrojenja-Pjmax=11,04kW. Maksimalnajednovremenasnaga hidrantskog postrojenja-Pjmax=11,04kW.</p> <p>Objekat C: Maksimalna jednovremena snaga zajedničke potrošnje - Pjmax=4x11,04=44,16kW. Maksimalna jednovremena snaga zajedničke garaže - Pjmax=43,47kW. Maksimalna jednovremena snaga putničkih liftova - Pjmax=4x17,25=69kW. Maksimalnajednovremenasnaga hidroforiskog postrojenja-Pjmax=4x11,04=44,16kW. Maksimalnajednovremenasnaga hidrantskog postrojenja-Pjmax=4x11,04=44,16kW.</p>
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje)	/
Netipični potrošači	/
Potreba za većom pouzdanošću i sigurnosti u isporuci električne energije	/

DRUGI PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:

priključak na vodovodnu mrežu	<p>Za priključenje objekata na vodovodnu mrežu izdati su uslovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo br. D-9277/1 od 14.10.2022. godine. Prema izdatim uslovima u ulici Oslobođenja postoji gradski vodovod od azbestcementnih cevi prečnika Ø80, a u ulici Radomira Putnika gradski vodovod od azbestcementnih cevi prečnika Ø200. Parcela na kojoj je planirana gradnja se sa jedne strane graniči sa javnom površinom – budućom saobraćajnicom, što znači da su priključenja objekata na gradske instalacije vodovoda jedino moguća iz te ulice. Vodomerni šahtovi se postavljaju na 1,5m od regulacione linije, a obzirom na veličinu parcele, predviđa se više priključaka. Priključci se rade isključivo upravno na gradski vodovod. Dimenzije priključnih šahtova se određuju u skladu sa brojem predviđenih vodomera. Predviđeno je postavljanje pojedinačnih vodomera za svaki stan, odnosno lokal, i oni se smeštaju u vodomerne ormene neposredno uz zajedničke vertikale u zajedničkim prostorima (hodnicima) kako bi u svakom trenutku bili pristupačni nadležnim licima.</p>
-------------------------------	---