



„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд

Огранак Панчево

Панчево: 09.11.2021

Број: 8Ц.1.1.0.-D.07.15.-263815/1-21

ЈП „Урбанизам“

Карађорђева бр.4

26000 Панчево

Предмет: **Услови за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса Ветроелектана на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева**

Поштовани,

У складу са Вашим дописом (наш бр. 8Ц.1.1.0.-D.07.15.-263815/1-21 од дана 22.10.2021 год.) у коме тражите услове за потребе Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса Ветроелектана на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева (за потребе инвеститора „ELICIO WIND“ д.о.о.Београд), обавештавамо Вас следеће:

- У обухвату плана постоје објекти који су од интереса за дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ):
  - постојећи 20kV кабловски вод из ТС 110/20kV „Панчево 4“ (извод „Прасилиште“ из ТС 110/20kV „Панчево 4“);
  - постојећи 20kV кабловски водови из ТС 110/20kV „Панчево 4“ (кабловски расплет из ТС 110/20kV „Панчево 4“);
  - 35 kV далековод за ТС 35/10kV "Старчево".

Предвидети заштитни појас од по 1 m са обе стране кабловских водова и заштитни појас за надземне електроенергетске водове до 35 kV у складу са чланом 218 Закона о енергетици, у коме није дозвољена градња објеката без посебне сагласности оператора дистрибутивног система.

У прилогу достављамо географску скицу положаја наведених објеката.

- У циљу очувања поузданог и сигурног рада ДСЕЕ, минимално хоризонтално растојање ветрогенератора од надземних водова у ДСЕЕ и стубних трафостаница директно повезаних на ДСЕЕ треба да износи најмање: укупна висина стуба ветрогенератора са елисом у горњем положају плус 10 m. Услови за кабловске водове у надлежности дистрибуције су дати у претходној тачки.

Такође, уколико претходни услов није задовољен неопходно је предвидети трасе за изградњу кабловских водова, оптичких водова и простор за изградњу монтажних бетонских или зиданих трафостаница, односно разводних постројења, (у даљем тексту МБТС) ради укидања постојећих надземних водова и стубних трафостаница. Трасе за кабловске и оптичке водове који су у власништву "Електродистрибуције Србије" ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Панчево, предвидети уз будуће и садашње путеве (јавне саобраћајнице и атарске путеве), а МБТС предвидети у непосредној близини постојећих стубних трафостаница.

3. Имајући у виду да у захтеву нису специфициране потребе за снагом, локације и остали подаци од интереса о појединачним објектима свих потенцијалних корисника дистрибутивног система, ови услови не садрже све потребне елементе за пројектовање и прикључење појединачних објеката. У складу са наведеним, локацијски услови за појединачне објекте се не могу издати само на основу овог планског документа већ је неопходно од „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, исходovati посебне услове за пројектовање и прикључење на начин предвиђен важећим Законом о планирању и изградњи.
4. Према Закону о енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије одређује место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.
5. Приликом израде плана неопходно је уважити све законе и прописе а посебно прописе везане за паралелно вођење и укрштање електроенергетских водова са осталом инфраструктуром и прописе везане за међусобна растојања објеката. као и услове осталих субјеката чији се постојећи и планирани објекти налазе у обухвату плана.
6. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево. Трошкове постављања електроенергетских објеката на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018-други закон и 40/2021), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.  
Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
7. Уколико су за израду техничке документације потребни подаци о начину прикључења нових објекта, потребно је да нам се накнадно обратите и доставите одговарајуће податке о објектима за које се планира прикључење на дистрибутивни систем.
8. Прецизније податке о трасама постојећих електроенергетских објеката, обрађивач Плана је дужан да преузме из одговарајућег катастра.
9. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања и могу се користити искључиво у сврху израде документације за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса Ветроелектана на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева.

**Напомена: У обухвату плана постоје објекти који нису у надлежности „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд. Податке о тим објектима је неопходно тражити од правних лица која су надлежна за њих.**

Прилог 1: Географска скица ЕЕ објеката



Директор огранка

мр. Новак Савановић, дипл. ецц

Достављено:

- ① Наслову AR;
2. Служби за енергетику (01.2.1.0.) Нови Сад;
3. Служби за енергетику (8Ц.1.1.0.);
4. Писарници.

Страна 2 од 2

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд  
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378  
Матични број: 07005466



