

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд

Огранак Панчево

Панчево: 23.05.2023

Број: 8Ц.1.1.0.-D.07.15.-222552/2-23

ЈП „Урбанизам“

Карађорђева бр.4

26000 Панчево

**Предмет: Услови за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката – енергетских и оптичких водова за повезивање комплекса Ветроелектана са објектима дистрибутивног и преносног система, на подручју катастарских општина Старчево, Војловица и Панчево на територији града Панчева**

Поштовани,

У складу са Вашим дописом (наш бр. 8Ц.1.1.0.-D.07.15.-222552/1-23 од дана 22.05.2023 год.) у коме тражите услове за потребе Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката – енергетских и оптичких водова за повезивање комплекса Ветроелектана са објектима дистрибутивног и преносног система, на подручју катастарских општина Старчево, Војловица и Панчево на територији града Панчева (за потребе инвеститора „ELICIO WIND“ д.о.о.Београд), обавештавамо Вас следеће:

1. У обухвату плана постоје објекти који су од интереса за дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ):
  - постојећи 20kV кабловски вод из ТС 110/20kV „Панчево 4“ (извод „Прасилиште“ из ТС 110/20kV „Панчево 4“);
  - постојећи 20kV кабловски водови из ТС 110/20kV „Панчево 4“ (кабловски расплет из ТС 110/20kV „Панчево 4“);
  - 35 kV далековод за ТС 35/10kV "Старчево".

Предвидети заштитни појас од по 1 m са обе стране кабловских водова и заштитни појас за надземне електроенергетске водове до 35 kV у складу са чланом 218 Закона о енергетици, у коме није дозвољена градња објеката без посебне сагласности оператора дистрибутивног система.

У прилогу достављамо географску скицу положаја наведених објеката.

2. У циљу очувања поузданог и сигурног рада ДСЕЕ, минимално хоризонтално растојање ветрогенератора од надземних водова у ДСЕЕ и стубних трафостаница директно повезаних на ДСЕЕ треба да износи најмање: укупна висина стуба ветрогенератора са елисом у горњем положају плус 10 m. Услови за кабловске водове у надлежности дистрибуције су дати у претходној тачки.

Такође, уколико претходни услов није задовољен неопходно је предвидети трасе за изградњу кабловских водова, оптичких водова и простор за изградњу монтажних бетонских или зиданих трафостаница, односно разводних постројења, (у даљем тексту МБТС) ради укидања постојећих надземних водова и стубних трафостаница. Трасе за кабловске и оптичке водове који су у власништву "Електродистрибуције Србије" ДОО Београд Огранак Електродистрибуција Панчево,

предвидети уз будуће и садашње путеве (јавне саобраћајнице и атарске путеве), а МБТС предвидети у непосредној близини постојећих стубних трафостаница.


3. Приликом израде плана неопходно је уважити све законе и прописе а посебно прописе везане за паралелно вођење и укрштање електроенергетских водова са осталом инфраструктуром и прописе везане за међусобна растојања објеката. као и услове осталих субјеката чији се постојећи и планирани објекти налазе у обухвату плана.
4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево. Трошкове постављања електроенергетских објеката на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018-други закон и 40/2021), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.

5. Прецизније податке о трасама постојећих електроенергетских објеката, обрађивач Плана је дужан да преузме из одговаарјућег катастра.
6. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања и могу се користити искључиво у сврху израде документације за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса Ветроелектана на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева.

**Напомена: У обухвату плана постоје објекти који нису у надлежности „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд. Податке о тим објектима је неопходно тражити од правних лица која су надлежна за њих.**

Прилог 1: Географска скица ЕЕ објеката

  
Директор огранка  
**Славиша Перенчевић, дипл.инж.орг.наука**

Достављено:

1. Наслову AR;
2. Служби за енергетику (01.2.1.0.) Нови Сад;
3. Служби за енергетику (8Ц.1.1.0.);
4. Писарници.



