

ЈП „Урбанизам“ Панчево**Карађорђева 4****26000 Панчево**

Ваш број: _____

Наш број: 06-01/265Датум: 24-01-2022

ПРЕДМЕТ: Допуна услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево, издатих под бројем 06-01-4560 од 10.11.2022. године.

Поштовани,

На основу Вашег захтева број 2/2022 од 19.01.2022. године за допуном услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево, и приложених графичких приказа предметног подручја, констатујемо следеће:

- Тачан положај ланираниог гасовод од Подземног складишта гаса Банатски Двор до Београда, пречника DN400, од челичних цеви, пројектованог притиска 50 bar, **није дефинисан ниједним планским документом**, тако да оквирни положај који смо Вам доставили уз наведене услове, **не утиче на положај ветрогенератора**.
- Планирана локација за измештање ГРЧ Панчево је дефинисана Генералним урбанистичким планом Града Панчева.
- Узимајући у обзир горе наведено, као и чињеницу да ће ветрогенератори Већ бити изграђени када се буде дефинисао тачан положај наведеног гасовода, будућа траса ће се планирати тако да ће проћи кроз будући ГРЧ Панчево, и паралелно са северне стране на растојању од 10м од постојећег гасовода РГ-01-10 Панчево – Смедерево, напустии зону ветропарка, не угрожавајући безбедна расојања између гасовода и ветрогенератора.

У прилогу Вам достављамо положај постојећих и планираних објеката у власништву ЈП СРБИЈАГАС-а.

У свему осталом потребно је придржавати се услова издатих под бројем 06-01-4560 од 10.11.2022. године.

С поштовањем,

Обрадио:

Душан Кривокапић, спец.струк.инж.грађ.

Извршни директор за инвестиције

Јовица Будимир, дипл. инж. маш.



Доставити:

1. Наслову
2. Техн.архиви
3. а/а

PRILOG - 1
POLOŽAJ OBJEKATA JP SRBIJAGAS-a
U OBUHVATU PLANA

