



Туз/Срп 2

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

11000 БЕОГРАД, Пемалова 6, МБР:21127094, ПИБ: 109108420, Текући рачун: 160-438771-53
Тел: ППТ: 1 (381 11) 3616841 ЖАТ:336 E-mail: Ivan.Bogavac@srbrail.rs

Број: 3/2021-1818

Дана: 24-12-2021

ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

ПАНЧЕВО
05-77/2021-4/1

ПАНЧЕВО

29-12-2021

ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

Карађорђева 4
26000 Панчево

ПРЕДМЕТ: Измена услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса „Ветроелектрана“ са објектима дистрибутивног и преносног система

Примили ваш допис број 05-77/2021 од 14.12.2021. године којим тражите измену услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса „Ветроелектрана“ са објектима дистрибутивног и преносног система.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. вам је доставила услове за израду предметног плана број 3/2021-1818 од 26.11.2021. године.

Инвеститор изградње инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова је доставио захтев за ревидирањем услова железнице, с обзиром да не постоје могућности за укрштај високонапонских и средњенапонских водова са железничком пругом под прописаним условима. У складу са тим, мења се тачка 3 достављених услова железнице тако да гласи:

„С обзиром да се планира повезивање трансформаторске станице 110/33(35)kV и разводног постројења 20kV на парцели 5826/3 К.О. Старчево - Панчево, траса далековода ће се укрстити са трасом планиране железничке пруге Бели Поток – Винча – мост на Дунаву – Панчево, односно постојећим индустријским колосеком за Рафинерију нафте Панчево. Укрштај је могуће планирати под углом од 90°, изузетно не мањим од 30°“.

Сви остали услови железнице достављени дописом број 3/2021-1818 од 26.11.2021. године важе у целости и потребно их је испоштовати приликом израде предметног Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката-енергетских и оптичких водова у К.О. Старчево, К.О. Војловица и К.О. Панчево за повезивање комплекса „Ветроелектрана“ са објектима дистрибутивног и преносног система.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Иван Богавца, дипл. правник

