

ЈП „Урбанизам“  
Карађорђева бр. 4  
26000 Панчево

Број: 130-00-UTD-003-1077/2025-003

Датум: 13.02.2026

**Предмет:** Услови за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације  
Целина 8 - Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево

**Веза:** Услови бр. 130-00-UTD-003-1077/2025-002 од 24.09.2025. године

На основу вашег електронског захтева број 05-60/2024 од 09.02.2026. године, који је код нас заведен дана 09.02.2026. године и достављене документације (Граница обухвата плана у dwg-формату), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметних Измена и допуна Плана генералне регулације нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д. (ситуацију достављамо у прилогу).
  2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у обухвату предметних Измена и допуна Плана генералне регулације није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
  3. За прикључење на електроенергетски систем планираних објеката у оквиру обухвата предметног Плана, у Захтеву за закључење уговора о изради студије прикључења објекта на преносни систем под бројем: ИНР 51095 од дана 25.07.2025. године наведена је захтевана снага у месту прикључења од 650 MW. У вези са наведеним „Електромрежа Србије“ А.Д. је израдила Студију прикључења објекта крајњег купца „ХИП Азотара“ број 333-00-UTD-049-9/2025-001 од 13.01.2026. године, којом је дефинисан начин прикључења на преносни систем Републике Србије.
  4. У складу са Студијом прикључења на преносни систем за потребе прикључења на преносни систем неопходно је изградити следеће електроенергетске објекте:
    - Трансформаторску станицу 400/X kV Панчево 8 која ће бити у власништву ХИП-Азотара д.о.о. Панчево.
    - ПРП 400 kV Панчево 7 који ће бити у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
    - Четири прикључна једносистемска ДВ 400 kV од ПРП 400 kV Панчево 7 до места расецања на ДВ 400 kV бр. 451/2 ТС Панчево 2 – ТС Београд 20 и до места расецања ДВ 400 kV бр. 453/2 ТС Панчево 2 – ПРП Чибук 1 који ће бити у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
- Тачна локација ПРП-а и место расецања далековода усагласиће се у сарадњи са стручним службама „Електромрежа Србије“ А.Д.
5. Напомињемо да је ХИП-Азотара д.о.о. Панчево, у овом тренутку повезана са ТС 400/220/110 kV Панчево 2 и ТС 220/110 kV Београд 3 преко РП 110 kV Панчево 1 и следећих далековода:
    - 110 kV бр. 131/2 ТС Београд 33 - РП Панчево 1,
    - 110 kV бр. 141 ТС Београд 3 - РП Панчево 1,
    - 110 kV бр. 151/1 РП Панчево 1 - ТС Панчево 2 и
    - 110 kV бр. 185 РП Панчево 1 - ТС Панчево 2,

који су у власништву „Електропрежа Србије” А.Д. (ситуацију достављамо у прилогу).

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Служби за издавање услова, мишљења и сагласности, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Зорану Крстићу на тел. 021/481-5674.

С поштовањем,



Извршни директор за пренос  
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Центар за развој преносног система
- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Центар за техничко-технолошки развој и инвестициони план
- Инвестиције и развој, Дирекција за капиталне пројекте и пројекте прикључења, Центар за управљање капиталним пројектима
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Нови Сад
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Служба за издавање услова мишљења и сагласности

Други оригинал:

- Архива

