

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА Д.О.О.

ДАТУМ: 29-12-2025

Нови Сад

Булевар Ослобођења бр. 5

21000 Нови Сад



РЈ ТРАНСПОРТ Панчево

ЈП „УРБАНИЗАМ“

Ул. Карађорђева број 4

26 000 Панчево

Ваш број:

Наш број:

02-06-5/353-2

Датум:

12.12.2025.

Предмет: Посебни услови за потребе израде Плана детаљне регулације Северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву

На основу Вашег Захтева број 05-57/2025 од 05.12.2025. и приложене техничке документације обавештавамо Вас да се за потребе израде **Плана детаљне регулације Северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву**, налазе следећи гасоводи високог притиска:

1. Гасовод високог притиска РГ-04-07, ДН 500, $P_{max}=50bar$, који је у власништву ЈП Србијас Нови Сад, а под надлежношћу Транспортгас Србија доо Нови Сад.
2. Гасовод високог притиска РГ-04-07 /III, ДН 200, $P_{max}=50bar$, који је у власништву ЈП Србијас Нови Сад, а под надлежношћу Транспортгас Србија доо Нови Сад.

Поменути гасоводи израђени су од челичних цеви и воде се на дубини од 0,6÷3 метра. Приближна позиција гасовода дата је у прилогу ових услова. За тачне податке о локацији гасовода потребно је обратити се Републичком геодетском заводу.

Приликом пројектовања и извођења радова на изградњи **Плана детаљне Северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву**, потребно је испоштовати Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 37/2013 и 87/2015).

1. Минимално дозвољено растојање трафостаница од гасовода не сме бити мање од 30 м,
2. **При паралелном вођењу** минимално растојање подземних гасовода високог прииска од надземне електро мреже и стубова далековада **не сме бити мање од 25 метара**. Минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековада и уземљивача,
3. **При укрштању** минимално растојање подземних гасовода високог притиска од надземне електро мреже и стубова далековада **не сме бити мање од 10 метара**. Минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековада и уземљивача,

	паралелно вођење (m)	при укрштању (m)
$\leq 20 \text{ kV}$	10	5
$20 \text{ kV} < U \leq 35 \text{ kV}$	15	5
$35 \text{ kV} < U \leq 110 \text{ kV}$	20	10
$110 \text{ kV} < U \leq 220 \text{ kV}$	25	10
$220 \text{ kV} < U \leq 440 \text{ kV}$	30	15

4. Угао укрштања подземног гасовода високог притиска и високонапонских водова не сме бити мањи од 60° ,
5. **Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 m,**
6. Најближа тачка уземљивача уземљених изводних ормана мора бити удаљена од гасовода најмање 25 метара,
6. При паралелном вођењу гасовода и регионалних и локалних путева одстојање пута и Гасовода високог притиска не сме бити мање од 5 метара мерено од спољне ивице путног појаса,
7. При укрштању гасовода са путевима угао осе гасовода према путу мора да износи између 60° и 90° ,
8. На месту укрштања приступне саобраћајнице са гасоводом, гасовод је потребно заштитити израдом армиранобетонских плоча. Димензионисање плоча треба извршити тако да у потпуности буде спречено преношење спољних оптерећења на гасовод. Заштитне плоче треба да буду изведене из сегмената. Величина, односно, тежина сегмената треба да буде таква да омогућава подизање плоча лаким дизалицама. Сваки сегмент треба да буде снабдевен анкерима за качење на дизалице. Минимално светло растојање између гасовода и заштитне плоче не сме бити мање од 60 цм. Статички прорачун армирано-бетонских плоча мора бити приказан у главном пројекту,


9. Уколико се заштита изводи постављањем гасовода у заштитну цев, називни пречник заштитне цеви мора бити такав да је размак између спољне ивице гасовода и унутрашње ивице заштитне цеви најмање 50 мм. Дебљина зида заштитне цеви се одређује прорачуном који мора бити приказан у главном пројекту. Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени и извучени изван подручја или зоне објекта мин. 1,0 м са сваке стране. Заштитне цеви краће од 20 м морају имати једну, а цеви дуже од 20м две одзрачне цеви DN50, постављене на крајевима заштитне цеви. Одзрачне цеви се изводе на површини земље у виду надземне луле висине 2 м,
11. Растојање шахтова од гасовода мора бити минимум 1м (у хоризонталној пројекцији),
12. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен,
13. Ископ и затрпавање ровова у зони гасовода вршити ручно,
14. На откопаним деловима гасовода у обавези сте да омогућите запосленима Транспортгас Србија, РЈ Транспорт Панчево да изврше контролу стања антикорозивне заштите и исту, уколико је потребно, обновити,
15. Затрпавање откопаног гасовода вршити песком уз набијање водом до висине од 0,3 метра изнад гасовода, а након тога материјалом из ископа,
16. Након завршетка радова извршити геодетско снимање места укрштања гасовода са путем, а геодетски снимак доставити у Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, РЈ Транспорт Панчево,
17. Уколико се радови изведу без присуства наших радника бићете у обавези да извршите откопавање гасовода на месту укрштања како би стручне службе Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, РЈ Транспорт Панчево констатовале да није дошло до оштећења гасовода при извођењу радова, односно, да су радови изведени у складу са датим условима,
18. Сва, евентуално, настала штета на гасоводу приликом извођења радова пада на терет Инвеститора,
19. За све додатне информације и сугестије у фази пројектовања и извођења радова у зони гасовода можете се обратити у Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, РЈ Транспорт Панчево,
- 20. Најмање три дана пре почетка извођења радова у зони гасовода обавестити Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, РЈ Транспорт Панчево, како би се обезбедило присуство наших радника за време извођења радова,**

21. Контакт особа у Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, РЈ Транспорт Панчево:
Главни инжењер за транспорт Зоран Добриковић, тел. 013/325-504, 066/888-3750,

23. Наведени услови морају бити саставни део пројектне документације.

С поштовањем,

Обрађивач
Славица Јевтић



Руководилац РЈ Транспорт Панчево
Саша Черницин



Достављено:

1. Наслову
2. Потписницима
3. Архиви



