

ARCHITEC

ATELJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING

ul. Veljka Petrovića br. 5A, 26000 Pančevo, Srbija Tel: 064/135-68-26 E-mail: architec.serbia@gmail.com

ODGOVOR NA PRIMEDBE ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE

Br.: V-15-06-10/2022

Br.: V-15-350-327/2022, Datum: 03.10.2022.

Investitor: " GP 2022 " D.O.O.
MB: 21769983
PIB: 112928122
Pančevo, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 26a

Objekat: VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT –
P + 4 + Ps sa 19 stambenih jedinica

Lokacija: Pančevo, ul. Stevice Jovanovića br. 28
k.p. br. 3264 K.O. Pančevo

Odgovori na primedbe Komisije:

- Ishodovano je mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, priloženo je uz ostalu dokumentaciju u sklopu Urbanističkog projekta – pre Uslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture u odeljku *Urbanistički uslovi i uslovi imalaca javnih ovlašćenja*
- Promenjena je pozicija kontejnera koji su ograđeni rolosegmentnim pregradama, obezbeđen je direktan prilaz i nesmetano korišćenje istih.
- Predprostor u prizemlju je proširen i ostavrena je direktna komunikacija sa garažom.
- Korigovano u skladu sa primedbama, i prikazano na grafičkim priložima u sklopu Urbanističkog projekta i Projekta arhitekture crteži br. 1 i 2.

- Na predmetnoj lokaciji nije izgrađena atmosferska kanalizacija. Odvođenje atmosferskih voda sa krovnih površina vršiće se putem olučnih vertikalala i upuštati u zelenu površinu na parceli. Urađen je proračun atmosferskih voda kojim se potvrđuje da predmetna površina može da primi maksimalnu količinu vode sa krovnih površina, i priložen je na kraju tekstualne dokumentacije u Urbanističkom projektu.

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Lični pečat:



Srđan M. Kirić dipl.ing.arh.

300 K838 11

Potpis: